

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 00	40.4	500	0	正常	1.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 01	48.5	500	0.097	正常	1.78	45	0.0036	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 02	49	500	0.147	正常	1.71	45	0.0051	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 03	43.6	500	0.306	正常	1.74	45	0.0122	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 04	51.7	500	0.103	正常	1.62	45	0.0033	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 05	46.9	500	0.281	正常	1.7	45	0.0102	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 06	56.6	500	0.113	正常	1.62	45	0.0032	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 07	50.1	500	0.0501	正常	1.62	45	0.0016	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 08	50.1	500	0	正常	1.81	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 09	16.2	500	0	正常	1.7	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 10	4.8	500	0	正常	1.69	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 11	4.26	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 12	3.89	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 13	5.15	500	0	正常	1.76	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 14	4.86	500	0	正常	1.72	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 15	4.3	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 16	3.39	500	0	正常	1.58	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 17	3.03	500	0.003	正常	1.6	45	0.0016	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 18	5.02	500	0.0251	正常	1.72	45	0.0086	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 19	5.89	500	0.0177	正常	1.94	45	0.0058	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 20	4.48	500	0.0224	正常	2.12	45	0.0106	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 21	16.2	500	0.0323	正常	2.2	45	0.0044	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 22	17.8	500	0.0711	正常	2.38	45	0.0095	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-01 23	21	500	0.105	正常	2.37	45	0.0118	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 00	27.5	500	0.0549	正常	2.4	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 01	25.9	500	0.0517	正常	2.27	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 02	32.3	500	0.259	正常	2.28	45	0.0182	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 03	30.7	500	0.0307	正常	2.24	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 04	35.6	500	0.0356	正常	2.36	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 05	37.2	500	0.26	正常	2.18	45	0.0153	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 06	40.4	500	0.0808	正常	2.08	45	0.0042	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 07	38.8	500	0	正常	2.08	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 08	38.8	500	0	正常	2.5	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 09	5.09	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 10	4.02	500	0	正常	1.95	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 11	4	500	0	正常	1.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 12	3.06	500	0	正常	1.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 13	5.72	500	0	正常	1.7	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 14	4.45	500	0	正常	1.7	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 15	3.66	500	0	正常	1.77	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 16	4.5	500	0	正常	1.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 17	3.87	500	0.0039	正常	1.59	45	0.0016	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 18	3.5	500	0.007	正常	1.68	45	0.0034	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 19	4.42	500	0.0265	正常	1.85	45	0.0111	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 20	5.71	500	0.0171	正常	1.78	45	0.0053	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 21	6.46	500	0.0129	正常	1.78	45	0.0036	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 22	21	500	0.105	正常	1.68	45	0.0084	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-02 23	4.56	500	0.0183	正常	1.78	45	0.0071	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 00	22.6	500	0.0453	正常	2.52	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 01	35.6	500	0.178	正常	2.3	45	0.0115	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 02	40.4	500	0.162	正常	2.45	45	0.0098	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 03	48.5	500	0.097	正常	2.25	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 04	46.9	500	0.234	正常	2.16	45	0.0108	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 05	51.7	500	0.103	正常	2.17	45	0.0043	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 06	56.6	500	0.0566	正常	1.85	45	0.0019	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 07	46.9	500	0	正常	1.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 08	46.9	500	0	正常	2.05	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 09	24.2	500	0	正常	1.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 10	24.7	500	0	正常	1.71	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 11	11.3	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 12	8.08	500	0	正常	1.91	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 13	5.53	500	0	正常	1.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 14	3.31	500	0	正常	1.96	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 15	8.08	500	0	正常	1.66	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 16	8.42	500	0	正常	1.46	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 17	4.53	500	0.0045	正常	1.37	45	0.0014	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 18	8.08	500	0.0242	正常	1.58	45	0.0047	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 19	24.2	500	0.0485	正常	1.69	45	0.0034	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 20	32.3	500	0.226	正常	1.87	45	0.0131	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 21	48.5	500	0.097	正常	1.84	45	0.0037	正常	2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 22	53.3	500	0.107	正常	1.97	45	0.0039	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-03 23	56.6	500	0.396	正常	1.86	45	0.013	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 00	48.5	500	0.0485	正常	1.77	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 01	71.1	500	0.427	正常	1.83	45	0.011	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 02	72.7	500	0.291	正常	1.8	45	0.0072	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 03	61.4	500	0.0614	正常	1.8	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 04	61.4	500	0.123	正常	3.1	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 05	61.4	500	0.307	正常	2.48	45	0.0124	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 06	47.1	500	0.0471	正常	2.26	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 07	39.5	500	0.0395	正常	2.26	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 08	39.5	500	0	正常	2.47	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 09	39.5	500	0	正常	2.15	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 10	39.5	500	0	正常	2.32	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 11	11.9	500	0	正常	2.22	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 12	4.74	500	0	正常	2.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 13	3.53	500	0	正常	2.23	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 14	5.27	500	0	正常	2.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 15	4.46	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 16	4.87	500	0	正常	1.89	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 17	5.6	500	0.0056	正常	1.83	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 18	8.92	500	0	正常	1.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 19	5.87	500	0	正常	1.72	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 20	5.95	500	0.0476	正常	1.7	45	0.0136	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 21	19.3	500	0.0773	正常	2.23	45	0.0089	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 22	38.7	500	0.193	正常	2.58	45	0.0129	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-04 23	40.1	500	0.201	正常	2.74	45	0.0137	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 00	41.6	500	0.0416	正常	2.67	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 01	49.1	500	0.0491	正常	2.74	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 02	49.5	500	0.149	正常	2.89	45	0.0087	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 03	56.5	500	0.282	正常	2.55	45	0.0127	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 04	55	500	0.33	正常	2.55	45	0.0153	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 05	56.5	500	0.113	正常	2.49	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 06	62.5	500	0.187	正常	2.41	45	0.0072	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 07	61	500	0	正常	2.41	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 08	61	500	0	正常	2.6	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 09	34.2	500	0	正常	2.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 10	11.9	500	0	正常	2.21	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 11	5.78	500	0	正常	2.29	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 12	5.9	500	0	正常	2.19	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 13	5.16	500	0	正常	2.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 14	4.39	500	0	正常	1.99	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 15	5.37	500	0	正常	2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 16	5.77	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 17	3.49	500	0	正常	1.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 18	5.64	500	0	正常	1.78	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 19	3.9	500	0	正常	1.57	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 20	5.95	500	0	正常	1.58	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 21	8.92	500	0	正常	1.53	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 22	5.95	500	0	正常	1.45	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-05 23	11.9	500	0	正常	1.47	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 00	13.4	500	0	正常	1.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 01	10.4	500	0.0104	正常	1.45	45	0.0015	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 02	11.1	500	0.0884	正常	2.08	45	0.0167	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 03	22.3	500	0.0446	正常	2.57	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 04	31.2	500	0.219	正常	2.29	45	0.016	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 05	25.3	500	0.0253	正常	2.6	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 06	29.7	500	0	正常	2.3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 07	26.8	500	0	正常	2.3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 08	26.8	500	0	正常	2.36	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 09	26.8	500	0	正常	2.3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 10	26.8	500	0	正常	2.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 11	26.8	500	0	正常	2.33	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 12	9.23	500	0	正常	2.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 13	5.36	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 14	6.15	500	0	正常	1.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 15	3.56	500	0	正常	1.87	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 16	7.69	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 17	10.8	500	0.0108	正常	1.76	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 18	13.8	500	0.0969	正常	1.83	45	0.0128	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 19	23.1	500	0.0692	正常	2.05	45	0.0062	正常	3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m ³)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 20	35.4	500	0.106	正常	2.16	45	0.0065	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 21	43.1	500	0.129	正常	2.31	45	0.0069	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 22	53.8	500	0.323	正常	2.22	45	0.0133	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-06 23	53.9	500	0.108	正常	2.44	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 00	53.8	500	0.215	正常	2.28	45	0.0091	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 01	55.4	500	0.111	正常	2.3	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 02	61.5	500	0.123	正常	2.25	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 03	62.1	500	0.373	正常	2.2	45	0.0132	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 04	61.5	500	0.308	正常	2.38	45	0.0119	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 05	62.3	500	0.311	正常	2.22	45	0.0111	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 06	61.5	500	0.0615	正常	2.14	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 07	62.4	500	0	正常	2.14	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 08	62.4	500	0	正常	2.4	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 09	30.8	500	0	正常	2.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 10	23.1	500	0	正常	2.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 11	24.1	500	0	正常	1.98	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 12	7.69	500	0	正常	2.02	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 13	8.3	500	0	正常	2.48	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 14	9.23	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 15	7.69	500	0	正常	1.75	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 16	18.5	500	0	正常	1.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 17	7.69	500	0.0154	正常	1.49	45	0.003	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 18	10.8	500	0.0323	正常	1.76	45	0.0053	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 19	23.1	500	0.185	正常	1.93	45	0.0154	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 20	30.8	500	0.0923	正常	1.95	45	0.0058	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 21	38.5	500	0.115	正常	2.12	45	0.0064	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 22	47.7	500	0.143	正常	2.11	45	0.0063	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-07 23	52.3	500	0.366	正常	2.16	45	0.0151	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 00	53.8	500	0.0538	正常	2.22	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 01	58.5	500	0.0585	正常	2.23	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 02	61.5	500	0.369	正常	2.11	45	0.0126	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 03	56.9	500	0.114	正常	2.18	45	0.0044	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 04	67.7	500	0.203	正常	2.15	45	0.0064	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 05	60	500	0.48	正常	2.09	45	0.0167	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 06	59.2	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 07	60	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 08	60	500	0	正常	2.22	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 09	30.8	500	0	正常	1.87	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 10	23.1	500	0	正常	2.09	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 11	7.69	500	0	正常	2.35	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 12	6.15	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 13	5.3	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 14	5.88	500	0	正常	2.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 15	4.45	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 16	4.66	500	0	正常	2.23	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 17	5.37	500	0.0054	正常	2.13	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 18	4.73	500	0.0095	正常	2.17	45	0.0043	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 19	4.83	500	0.029	正常	2.42	45	0.0145	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 20	7.69	500	0.0385	正常	2.85	45	0.0142	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 21	18.5	500	0.0185	正常	2.49	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 22	7.69	500	0.0615	正常	2.68	45	0.0214	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-08 23	21.5	500	0.0862	正常	2.38	45	0.0095	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 00	12.3	500	0.0123	正常	3.02	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 01	23.1	500	0.0462	正常	2.93	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 02	36.9	500	0.0738	正常	3.44	45	0.0069	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 03	38.5	500	0.308	正常	3.43	45	0.0275	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 04	30.8	500	0.0615	正常	3.5	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 05	30.8	500	0.154	正常	3.54	45	0.0177	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 06	38.5	500	0	正常	3.57	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 07	33.8	500	0.0677	正常	3.57	45	0.0071	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 08	33.8	500	0	正常	3.3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 09	16.9	500	0.0169	正常	2.7	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 10	7.69	500	0	正常	2.5	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 11	4.51	500	0	正常	2.32	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 12	3.55	500	0	正常	2.29	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 13	3.42	500	0	正常	2.25	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 14	3.91	500	0	正常	2.22	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 15	5.63	500	0	正常	2.38	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 16	3.32	500	0	正常	2.25	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 17	3.65	500	0.0037	正常	2.55	45	0.0026	正常	1

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 18	4.38	500	0.0307	正常	6.18	45	0.0433	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 19	3.04	500	0.0122	正常	9.28	45	0.0371	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 20	7.69	500	0.0154	正常	2	45	0.004	氨氮故障	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 21	21.5	500	0.108	正常	2	45	0.01	氨氮故障	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 22	30.8	500	0.0615	正常	2	45	0.004	氨氮故障	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-09 23	30.3	500	0.121	正常	2	45	0.008	氨氮故障	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 00	32.3	500	0.0323	正常	2	45	0.002	氨氮故障	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 01	38.5	500	0.0769	正常	2	45	0.004	氨氮故障	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 02	36.9	500	0.111	正常	2	45	0.006	氨氮故障	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 03	36.5	500	0.109	正常	2	45	0.006	氨氮故障	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 04	36.9	500	0.0738	正常	2	45	0.004	氨氮故障	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 05	38.5	500	0.0769	正常	2	45	0.004	氨氮故障	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 06	38.3	500	0.0766	正常	2	45	0.004	氨氮故障	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 07	23.1	500	0	正常	2	45	0.001	氨氮故障	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 08	23.1	500	0	正常	2	45	0.001	氨氮故障	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 09	6.15	500	0	正常	2	45	0.001	氨氮故障	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 10	10.8	500	0	正常	3.45	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 11	46.2	500	0	正常	3.14	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 12	5.05	500	0	正常	2.96	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 13	4.86	500	0	正常	2.8	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 14	15.4	500	0	正常	2.69	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 15	4.4	500	0	正常	2.5	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 16	15.4	500	0	正常	2.56	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 17	15.6	500	0.0156	正常	2.45	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 18	15.4	500	0.0308	正常	2.47	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 19	23.1	500	0.0923	正常	2.71	45	0.0109	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 20	30.8	500	0.0615	正常	2.79	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 21	38.5	500	0.115	正常	2.87	45	0.0086	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 22	50.8	500	0.152	正常	3.12	45	0.0093	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-10 23	53.8	500	0.215	正常	3.01	45	0.012	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 00	61.5	500	0.123	正常	3.03	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 01	62.2	500	0.436	正常	3.26	45	0.0228	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 02	61.5	500	0.123	正常	3.46	45	0.0069	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 03	64.6	500	0.194	正常	3.46	45	0.0104	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 04	64.6	500	0.194	正常	3.88	45	0.0116	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 05	36.9	500	0.185	正常	2.87	45	0.0143	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 06	23.1	500	0.0462	正常	3.27	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 07	23.8	500	0	正常	2.71	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 08	23.8	500	0	正常	3.06	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 09	23.8	500	0	正常	3.06	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 10	23.8	500	0.0477	正常	3.74	45	0.0075	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 11	23.8	500	0	正常	3.03	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 12	99.1	500	0	正常	2.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 13	99.7	500	0	正常	2.52	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 14	99.1	500	0	正常	2.34	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 15	92	500	0	正常	2.35	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 16	89.2	500	0	正常	2.09	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 17	90.6	500	0.181	正常	2.13	45	0.0043	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 18	87.8	500	0.351	正常	2.91	45	0.0116	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 19	92	500	0.092	正常	4	45	0.004	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 20	103	500	0.207	正常	5.05	45	0.0101	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 21	112	500	0.224	正常	5.42	45	0.0108	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 22	113	500	0.34	正常	5.16	45	0.0155	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-11 23	120	500	0.722	正常	5.42	45	0.0325	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 00	120	500	0.24	正常	6.78	45	0.0136	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 01	126	500	0.63	正常	5.42	45	0.0271	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 02	127	500	0.51	正常	6.33	45	0.0253	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 03	127	500	0.254	正常	5.46	45	0.0109	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 04	127	500	0.51	正常	7.24	45	0.0289	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 05	133	500	0.532	正常	6.52	45	0.0261	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 06	130	500	0.13	正常	6.06	45	0.0061	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 07	133	500	0	正常	6.06	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 08	133	500	0	正常	4.71	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 09	113	500	0	正常	3.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 10	106	500	0	正常	3.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 11	102	500	0	正常	3.23	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 12	99.1	500	0	正常	3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 13	105	500	0	正常	2.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 14	92	500	0	正常	2.72	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 15	92.6	500	0	正常	2.59	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 16	86.4	500	0	正常	2.51	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 17	85	500	0.085	正常	2.36	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 18	84.1	500	0.168	正常	2.5	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 19	92	500	0.276	正常	0.0714	45	0.0002	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 20	99.1	500	0.198	正常	3.4	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 21	110	500	0.331	正常	3.84	45	0.0115	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 22	113	500	0.34	正常	3.7	45	0.0111	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-12 23	120	500	0.963	正常	4.04	45	0.0323	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 00	126	500	0.126	正常	3.32	45	0.0033	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 01	127	500	0.255	正常	3.31	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 02	127	500	0.509	正常	3.32	45	0.0133	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 03	135	500	0.538	正常	4.12	45	0.0165	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 04	127	500	0.382	正常	4.14	45	0.0124	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 05	135	500	0.538	正常	4.17	45	0.0167	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 06	132	500	0.132	正常	3.64	45	0.0036	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 07	135	500	0	正常	3.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 08	135	500	0	正常	3.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 09	120	500	0	正常	3.3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 10	113	500	0	正常	3.02	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 11	106	500	0	正常	2.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 12	105	500	0	正常	2.39	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 13	99.1	500	0	正常	2.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 14	97.7	500	0	正常	2.38	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 15	98.1	500	0	正常	2.23	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 16	92	500	0	正常	2.09	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 17	92	500	0.092	正常	2.02	45	0.002	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 18	92	500	0.184	正常	1.95	45	0.0039	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 19	92	500	0.184	正常	2.5	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 20	106	500	0.319	正常	2.71	45	0.0081	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 21	107	500	0.321	正常	2.9	45	0.0087	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 22	120	500	0.241	正常	2.6	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-13 23	119	500	1.07	正常	3.17	45	0.0285	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 00	127	500	0.127	正常	3.09	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 01	125	500	0.125	正常	3.32	45	0.0033	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 02	125	500	0.872	正常	3.37	45	0.0236	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 03	129	500	0	正常	2.77	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 04	127	500	0.255	正常	3.42	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 05	132	500	0.79	正常	3.34	45	0.02	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 06	132	500	0.263	正常	3.23	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 07	132	500	0	正常	3.23	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 08	132	500	0	正常	3.09	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 09	113	500	0	正常	2.87	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 10	113	500	0	正常	2.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 11	113	500	0	正常	2.28	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 12	113	500	0	正常	2.11	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 13	113	500	0	正常	2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 14	137	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 15	137	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 16	160	500	0	正常	1.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 17	156	500	0.156	正常	1.76	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 18	112	500	0.336	正常	2.02	45	0.0061	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 19	123	500	0.123	正常	2.32	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 20	113	500	0.453	正常	2.47	45	0.0099	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 21	150	500	0.3	正常	2.82	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 22	157	500	0.786	正常	2.75	45	0.0138	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-14 23	147	500	0.294	正常	2.81	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 00	146	500	0.292	正常	2.9	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 01	127	500	0.255	正常	2.59	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 02	133	500	0.266	正常	2.99	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 03	135	500	0.269	正常	2.85	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 04	142	500	0.283	正常	2.86	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 05	133	500	0.666	正常	2.88	45	0.0144	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 06	139	500	0.416	正常	2.78	45	0.0083	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 07	132	500	0	正常	2.78	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 08	132	500	0	正常	3.72	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 09	123	500	0	正常	2.95	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 10	115	500	0	正常	2.8	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 11	153	500	0	正常	2.8	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 12	149	500	0	正常	2.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 13	113	500	0	正常	2.3	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 14	106	500	0	正常	2.09	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 15	106	500	0	正常	2.06	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 16	106	500	0	正常	1.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 17	96.3	500	0.193	正常	1.88	45	0.0038	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 18	92	500	0.276	正常	2.1	45	0.0063	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 19	105	500	0.21	正常	2.48	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 20	120	500	0.602	正常	2.71	45	0.0136	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 21	133	500	0.266	正常	2.98	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 22	134	500	0.268	正常	3.24	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-15 23	137	500	0.549	正常	3.32	45	0.0133	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 00	142	500	0.283	正常	3.67	45	0.0073	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 01	146	500	0.292	正常	3.95	45	0.0079	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 02	146	500	0.583	正常	3.95	45	0.0158	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 03	150	500	0.15	正常	4	45	0.004	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 04	149	500	0.299	正常	4.05	45	0.0081	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 05	142	500	0.708	正常	3.78	45	0.0189	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 06	149	500	0.297	正常	3.52	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 07	146	500	0	正常	3.52	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 08	146	500	0	正常	3.52	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 09	127	500	0	正常	2.76	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 10	119	500	0	正常	2.53	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 11	116	500	0	正常	2.32	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 12	112	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 13	108	500	0	正常	2.02	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 14	106	500	0	正常	1.97	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 15	107	500	0	正常	1.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 16	110	500	0	正常	1.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 17	106	500	0.106	正常	1.78	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 18	106	500	0.213	正常	1.98	45	0.004	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 19	112	500	0.447	正常	2	45	0.008	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 20	120	500	0.602	正常	2.59	45	0.013	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 21	133	500	0.133	正常	2.58	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 22	139	500	0.694	正常	2.78	45	0.0139	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-16 23	136	500	0.272	正常	2.89	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 00	139	500	0.278	正常	2.92	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 01	140	500	0.14	正常	2.5	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 02	150	500	0.15	正常	3.07	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 03	149	500	0.149	正常	2.75	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 04	149	500	0.298	正常	3.03	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 05	149	500	1.34	正常	2.51	45	0.0226	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 06	149	500	0	正常	2.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 07	150	500	0.15	正常	2.9	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 08	150	500	0	正常	3.38	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 09	139	500	0	正常	2.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 10	135	500	0	正常	2.35	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 11	127	500	0	正常	2.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 12	128	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 13	115	500	0	正常	2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 14	113	500	0	正常	1.83	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 15	113	500	0	正常	1.73	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 16	113	500	0	正常	1.72	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 17	114	500	0	正常	1.75	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 18	112	500	0.336	正常	1.8	45	0.0054	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 19	106	500	0.425	正常	2.19	45	0.0087	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 20	127	500	0.255	正常	2.44	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 21	133	500	0.266	正常	2.51	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 22	142	500	0.708	正常	2.69	45	0.0134	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-17 23	140	500	0.42	正常	2.77	45	0.0083	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 00	142	500	0.283	正常	2.87	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 01	149	500	0.149	正常	2.8	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 02	153	500	0.306	正常	2.77	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 03	149	500	0.297	正常	2.77	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 04	150	500	0.45	正常	4.65	45	0.014	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 05	156	500	0.779	正常	3.46	45	0.0173	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 06	155	500	0.31	正常	2.55	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 07	156	500	0.156	正常	2.55	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 08	156	500	0	正常	2.97	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 09	135	500	0	正常	2.35	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 10	127	500	0	正常	2.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 11	129	500	0	正常	2.63	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 12	129	500	0	正常	2.62	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 13	129	500	0	正常	2.23	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 14	4.07	500	0	正常	1.96	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 15	4.43	500	0	正常	1.95	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 16	3.09	500	0	正常	1.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 17	3.15	500	0.0031	正常	1.78	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 18	5.82	500	0.0116	正常	1.98	45	0.004	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 19	3.92	500	0.0078	正常	2.73	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 20	11.5	500	0.0693	正常	3.12	45	0.0187	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 21	16.5	500	0.033	正常	3.7	45	0.0074	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 22	24.7	500	0.0247	正常	4.22	45	0.0042	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-18 23	33	500	0.132	正常	3.87	45	0.0155	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 00	32.7	500	0.0655	正常	4.81	45	0.0096	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 01	37.9	500	0.19	正常	4.23	45	0.0211	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 02	41.2	500	0.0825	正常	4.75	45	0.0095	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 03	41.4	500	0.124	正常	4.66	45	0.014	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 04	39.6	500	0.0792	正常	4.36	45	0.0087	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 05	41.2	500	0.165	正常	4.29	45	0.0172	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 06	39.6	500	0.0792	正常	3.84	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 07	46.2	500	0	正常	3.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 08	46.2	500	0	正常	3.45	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 09	21.4	500	0	正常	3.25	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 10	16.5	500	0	正常	2.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 11	13.2	500	0	正常	2.57	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 12	3.77	500	0	正常	2.4	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 13	4.7	500	0	正常	2.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 14	4.16	500	0	正常	2.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 15	3.58	500	0	正常	1.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 16	4.69	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 17	5.67	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 18	3.48	500	0.0139	正常	1.88	45	0.0075	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 19	5.67	500	0.0057	正常	3.04	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 20	11.5	500	0.0346	正常	2.95	45	0.0088	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 21	18.1	500	0.0363	正常	3.4	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 22	31.3	500	0.0627	正常	4.13	45	0.0083	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-19 23	33	500	0.066	正常	3.85	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 00	33.7	500	0.101	正常	3.86	45	0.0116	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 01	34.6	500	0.173	正常	3.63	45	0.0182	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 02	39.6	500	0.158	正常	4.11	45	0.0164	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 03	38.8	500	0.116	正常	4.06	45	0.0122	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 04	41.2	500	0.124	正常	3.49	45	0.0105	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 05	41.5	500	0.166	正常	3.62	45	0.0145	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 06	44.5	500	0	正常	3.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 07	41.2	500	0	正常	3.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 08	41.2	500	0	正常	3.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 09	24.7	500	0	正常	2.5	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 10	19.8	500	0	正常	2.14	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 11	16.5	500	0	正常	2.16	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 12	9.9	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 13	6.6	500	0	正常	2.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 14	4.36	500	0	正常	1.94	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 15	4.01	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 16	3.47	500	0	正常	1.83	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 17	4.16	500	0.0042	正常	1.73	45	0.0017	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 18	4.95	500	0.0049	正常	1.81	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 19	5.06	500	0.0253	正常	2.38	45	0.0119	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 20	8.25	500	0.033	正常	2.93	45	0.0117	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 21	8.12	500	0.0162	正常	3.59	45	0.0072	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 22	24.7	500	0.0495	正常	3.96	45	0.0079	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-20 23	29.7	500	0.208	正常	4.96	45	0.0347	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 00	30.5	500	0	正常	5.23	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 01	39.6	500	0	正常	5.13	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 02	33	500	0.198	正常	5.53	45	0.0332	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 03	37.9	500	0.0759	正常	4.9	45	0.0098	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 04	42.9	500	0.214	正常	4.7	45	0.0235	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 05	44.5	500	0.134	正常	4.75	45	0.0143	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 06	39.6	500	0.0396	正常	4.17	45	0.0042	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 07	46.2	500	0	正常	4.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 08	46.2	500	0	正常	3.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 09	33	500	0	正常	3.26	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 10	23.1	500	0	正常	3.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 11	16.5	500	0	正常	2.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 12	3.7	500	0	正常	2.62	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 13	9.9	500	0	正常	2.58	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 14	8.25	500	0	正常	2.38	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 15	5.38	500	0	正常	2.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 16	6	500	0	正常	2.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 17	5.23	500	0	正常	2.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 18	3.17	500	0.0063	正常	2.31	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 19	4.37	500	0.0087	正常	4.01	45	0.008	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 20	16.5	500	0.0495	正常	4.87	45	0.0146	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 21	26.4	500	0.0528	正常	6.02	45	0.012	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 22	25.6	500	0.0768	正常	7.38	45	0.0221	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-21 23	36.3	500	0.181	正常	8.05	45	0.0403	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 00	41.2	500	0.0412	正常	9.12	45	0.0091	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 01	34.6	500	0.0346	正常	9.21	45	0.0092	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 02	41.2	500	0.124	正常	9.79	45	0.0294	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 03	46.2	500	0.231	正常	10.5	45	0.0527	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 04	42.9	500	0.172	正常	10.6	45	0.0424	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 05	56.1	500	0.168	正常	10.1	45	0.0302	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 06	57.7	500	0.0577	正常	10.1	45	0.0101	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 07	56.1	500	0	正常	10.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 08	56.1	500	0	正常	8.83	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 09	24.7	500	0	正常	7.24	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 10	23.1	500	0	正常	6.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 11	34.6	500	0	正常	6.06	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 12	24.7	500	0	正常	5.37	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 13	23.1	500	0	正常	5.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 14	18.1	500	0	正常	4.69	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 15	17.4	500	0	正常	4.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 16	16.5	500	0	正常	4.44	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 17	17.1	500	0.0342	正常	4.19	45	0.0084	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 18	16.5	500	0.0495	正常	5.19	45	0.0156	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 19	31.3	500	0.094	正常	5.43	45	0.0163	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 20	37.9	500	0.114	正常	5.68	45	0.017	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 21	33	500	0.132	正常	5.57	45	0.0223	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 22	49.5	500	0.148	正常	6.13	45	0.0184	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-22 23	51.1	500	0.102	正常	6.02	45	0.0121	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 00	52	500	0.104	正常	6.55	45	0.0131	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 01	66	500	0.132	正常	5.98	45	0.012	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 02	62.7	500	0.125	正常	6.12	45	0.0122	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 03	63.3	500	0.19	正常	5.64	45	0.0169	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 04	67.6	500	0.27	正常	5.3	45	0.0212	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 05	66.7	500	0.334	正常	4.81	45	0.024	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 06	66	500	0	正常	4.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 07	70.9	500	0	正常	4.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 08	70.9	500	0	正常	3.48	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 09	57.7	500	0	正常	3.48	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 10	56.1	500	0	正常	2.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 11	54.4	500	0	正常	2.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 12	44.5	500	0	正常	2.21	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 13	41.2	500	0	正常	1.95	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 14	54.4	500	0	正常	1.95	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 15	54.4	500	0	正常	2.56	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 16	54.4	500	0	正常	2.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 17	54.4	500	0.109	正常	2.41	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 18	9.62	500	0.0385	正常	2.64	45	0.0106	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 19	5.49	500	0.0165	正常	2.54	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 20	12.8	500	0.0513	正常	2.67	45	0.0107	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 21	20.8	500	0.0625	正常	2.55	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 22	22.4	500	0.0673	正常	2.41	45	0.0072	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-23 23	24	500	0.0721	正常	2.7	45	0.0081	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 00	28.9	500	0.0289	正常	2.41	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 01	28.3	500	0.0566	正常	2.48	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 02	28.9	500	0.0577	正常	2.59	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 03	32.1	500	0.0962	正常	2.47	45	0.0074	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 04	30.5	500	0.183	正常	2.36	45	0.0142	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 05	36.9	500	0.111	正常	2.37	45	0.0071	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 06	30.5	500	0.0914	正常	2.59	45	0.0078	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-24 07	36.9	500	0	正常	2.59	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m ³)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 04	10.3	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 05	4.71	500	0	正常	1.71	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 06	4.77	500	0	正常	1.56	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 07	12.8	500	0	正常	1.56	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 08	12.8	500	0	正常	1.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 09	17.6	500	0	正常	1.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 10	12.8	500	0	正常	1.72	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 11	3.04	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 12	3.22	500	0	正常	1.65	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 13	6.41	500	0	正常	1.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 14	5.28	500	0	正常	2.22	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 15	5.28	500	0	正常	2.25	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 16	5.28	500	0	正常	2.07	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 17	6.26	500	0	正常	2.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 18	3.15	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 19	11	500	0	正常	1.96	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 20	5.25	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 21	4.69	500	0	正常	1.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 22	7.83	500	0	正常	1.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-30 23	5.96	500	0	正常	1.7	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 00	3.56	500	0	正常	1.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 01	7.83	500	0	正常	1.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 02	8.65	500	0	正常	1.66	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 03	7.83	500	0	正常	1.57	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 04	9.39	500	0	正常	1.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 05	6.26	500	0	正常	1.58	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 06	7.83	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 07	14.1	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 08	14.1	500	0	正常	2.06	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 09	6.26	500	0	正常	1.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 10	12.5	500	0	正常	1.71	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 11	6.26	500	0	正常	1.66	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 12	7.83	500	0	正常	1.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 13	6.26	500	0	正常	1.46	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 14	4.8	500	0	正常	1.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 15	7.83	500	0	正常	1.52	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 16	4.25	500	0	正常	1.53	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 17	11	500	0	正常	1.55	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 18	7.83	500	0.0235	正常	1.57	45	0.0047	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 19	6.93	500	0.0485	正常	1.9	45	0.0133	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 20	26.6	500	0.133	正常	1.73	45	0.0086	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 21	39.1	500	0.0783	正常	2.13	45	0.0043	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 22	47	500	0.329	正常	2.35	45	0.0165	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-01-31 23	54.8	500	0.274	正常	2.88	45	0.0144	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 00	48.5	500	0.146	正常	3.72	45	0.0112	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 01	56.4	500	0.169	正常	3.75	45	0.0112	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 02	62.6	500	0.376	正常	4.25	45	0.0255	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 03	64.2	500	0.193	正常	4.22	45	0.0127	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 04	62.6	500	0.313	正常	3.96	45	0.0198	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 05	67.3	500	0.202	正常	3.98	45	0.0119	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 06	62.6	500	0	正常	3.11	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 07	47	500	0	正常	3.11	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 08	47	500	0	正常	2.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 09	34.4	500	0	正常	2.81	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 10	29.7	500	0	正常	1.6	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 11	29.7	500	0	正常	1.6	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 12	29.7	500	0	正常	1.6	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 13	21.9	500	0	正常	2.65	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 14	12.5	500	0	正常	1.94	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 15	17.2	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 16	7.83	500	0	正常	1.6	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 17	23.5	500	0.0235	正常	1.52	45	0.0015	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 18	15.7	500	0.11	正常	1.47	45	0.0103	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 19	23.5	500	0.047	正常	1.58	45	0.0032	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 20	31.3	500	0.0626	正常	1.6	45	0.0032	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 21	36	500	0.324	正常	1.57	45	0.0142	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 22	47	500	0.188	正常	1.67	45	0.0067	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-01 23	46.4	500	0.232	正常	1.82	45	0.0091	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 00	57.9	500	0.174	正常	1.88	45	0.0056	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 01	54.8	500	0.11	正常	1.89	45	0.0038	正常	2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 02	59.5	500	0.119	正常	1.99	45	0.004	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 03	68.9	500	0.138	正常	2.2	45	0.0044	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 04	54.8	500	0.164	正常	1.89	45	0.0057	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 05	56.4	500	0.507	正常	2.26	45	0.0204	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 06	62.6	500	0.0626	正常	2.15	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 07	61.8	500	0	正常	2.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 08	61.8	500	0	正常	2.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 09	39.1	500	0	正常	2.58	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 10	34.4	500	0	正常	2.27	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 11	23.5	500	0	正常	2.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 12	23.3	500	0	正常	1.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 13	15.7	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 14	16.5	500	0	正常	1.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 15	15.7	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 16	18.8	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 17	15.7	500	0.0157	正常	1.58	45	0.0016	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 18	15.6	500	0.0933	正常	1.57	45	0.0094	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 19	23.5	500	0.0939	正常	1.69	45	0.0067	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 20	31.3	500	0.188	正常	1.79	45	0.0108	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 21	39.1	500	0.0391	正常	1.98	45	0.002	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 22	47	500	0.235	正常	2	45	0.01	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-02 23	47.4	500	0.19	正常	2.15	45	0.0086	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 00	53.2	500	0.16	正常	2.11	45	0.0063	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 01	54.8	500	0.11	正常	2.01	45	0.004	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 02	54.4	500	0.109	正常	2.06	45	0.0041	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 03	54.8	500	0.11	正常	2.29	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 04	56.4	500	0.169	正常	2.28	45	0.0069	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 05	57.1	500	0.4	正常	2.22	45	0.0155	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 06	62.6	500	0.0626	正常	2.08	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 07	59.5	500	0.0595	正常	1.97	45	0.002	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 08	59.5	500	0	正常	1.97	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 09	39.1	500	0	正常	2.62	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 10	25	500	0	正常	2.18	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 11	23.5	500	0	正常	1.71	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 12	18.8	500	0	正常	1.69	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 13	23.5	500	0	正常	1.82	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 14	15.7	500	0	正常	1.5	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 15	16.2	500	0	正常	1.61	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 16	15.7	500	0	正常	1.61	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 17	16.5	500	0.0165	正常	1.48	45	0.0015	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 18	7.83	500	0.0157	正常	1.56	45	0.0031	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 19	23.5	500	0.164	正常	1.67	45	0.0117	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 20	31.3	500	0.125	正常	1.76	45	0.007	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 21	39.1	500	0.0783	正常	1.74	45	0.0035	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 22	47	500	0.0939	正常	1.8	45	0.0036	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-03 23	53.2	500	0.319	正常	1.8	45	0.0108	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 00	73.6	500	0.221	正常	1.93	45	0.0058	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 01	68.9	500	0.413	正常	1.82	45	0.0109	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 02	70.4	500	0.0705	正常	1.78	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 03	69.9	500	0.14	正常	1.87	45	0.0037	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 04	75.1	500	0.376	正常	2	45	0.01	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 05	65.8	500	0.263	正常	2.08	45	0.0083	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 06	76.7	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 07	78.3	500	0.0783	正常	2.1	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 08	78.3	500	0	正常	2.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 09	59.5	500	0	正常	2.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 10	47	500	0	正常	1.98	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 11	46.7	500	0	正常	1.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 12	47	500	0	正常	1.87	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 13	42.3	500	0	正常	1.55	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 14	39.1	500	0	正常	1.59	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 15	39.5	500	0	正常	1.56	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 16	39.1	500	0	正常	1.52	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 17	39.6	500	0.0791	正常	1.5	45	0.003	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 18	31.3	500	0.157	正常	1.45	45	0.0073	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 19	43.8	500	0.132	正常	1.54	45	0.0046	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 20	50.1	500	0.0501	正常	1.77	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 21	54.8	500	0.219	正常	1.76	45	0.007	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 22	64.2	500	0.257	正常	1.81	45	0.0072	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-04 23	62.6	500	0.25	正常	2.04	45	0.0081	正常	4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 00	70.4	500	0.211	正常	1.93	45	0.0058	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 01	76.7	500	0.0767	正常	1.98	45	0.002	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 02	78.3	500	0.157	正常	2.28	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 03	78.2	500	0.391	正常	1.93	45	0.0096	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 04	78.3	500	0.157	正常	2.3	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 05	76.7	500	0.46	正常	1.95	45	0.0117	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 06	78.3	500	0	正常	2.29	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 07	77.9	500	0	正常	1.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 08	77.9	500	0	正常	1.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 09	65.8	500	0	正常	2.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 10	61.1	500	0	正常	1.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 11	54.8	500	0	正常	2.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 12	54.6	500	0	正常	1.78	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 13	50.1	500	0	正常	1.89	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 14	51.7	500	0	正常	1.62	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 15	54.8	500	0	正常	1.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 16	53.9	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 17	47	500	0	正常	1.53	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 18	46.5	500	0.0465	正常	1.49	45	0.0015	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 19	50.1	500	0.15	正常	1.56	45	0.0047	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 20	62.6	500	0.564	正常	1.7	45	0.0153	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 21	54.8	500	0.11	正常	1.82	45	0.0036	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 22	70.4	500	0.141	正常	1.81	45	0.0036	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-05 23	70.8	500	0.283	正常	1.77	45	0.0071	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 00	78.3	500	0.157	正常	1.71	45	0.0034	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 01	67.3	500	0.337	正常	2	45	0.01	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 02	79.8	500	0.798	正常	1.97	45	0.0197	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 03	78.3	500	0.626	正常	2.25	45	0.018	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 04	86.1	500	0.43	正常	2.25	45	0.0112	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 05	86.6	500	0.606	正常	3.19	45	0.0223	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 06	86.1	500	0.0861	正常	2.32	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 07	85.5	500	0	正常	2.29	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 08	85.5	500	0	正常	2.29	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 09	62.6	500	0	正常	2.7	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 10	51.7	500	0	正常	2.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 11	54.8	500	0.0548	正常	2.07	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 12	48.5	500	0	正常	2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 13	40.7	500	0	正常	1.94	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 14	47	500	0	正常	1.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 15	28.2	500	0	正常	1.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 16	15.7	500	0.0157	正常	3.28	45	0.0033	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 17	15.7	500	0.0313	正常	2.72	45	0.0054	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 18	15.7	500	0.141	正常	2.42	45	0.0218	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 19	17.3	500	0.225	正常	2.15	45	0.028	正常	13
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 20	31.4	500	0.22	正常	2.48	45	0.0173	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 21	34.6	500	0.277	正常	2.97	45	0.0238	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 22	39.3	500	0.196	正常	2.86	45	0.0143	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-06 23	39.8	500	0.558	正常	2.78	45	0.0389	正常	14
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 00	47.2	500	0.142	正常	3.08	45	0.0092	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 01	46.2	500	0.416	正常	2.66	45	0.0239	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 02	51.9	500	0.208	正常	2.52	45	0.0101	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 03	55	500	0.66	正常	2.52	45	0.0302	正常	12
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 04	55.6	500	0.444	正常	2.73	45	0.0219	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 05	55	500	0.275	正常	2.8	45	0.014	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 06	55.3	500	0.166	正常	2.52	45	0.0075	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 07	55	500	0	正常	2.37	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 08	55	500	0	正常	2.37	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 09	31.4	500	0	正常	3.25	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 10	23.6	500	0	正常	2.32	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 11	18.9	500	0	正常	2.3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 12	15.7	500	0	正常	2.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 13	11	500	0	正常	1.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 14	7.86	500	0	正常	1.91	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 15	7.85	500	0	正常	1.77	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 16	7.86	500	0	正常	1.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 17	7.44	500	0.0074	正常	1.79	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 18	6.29	500	0.0629	正常	1.68	45	0.0168	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 19	7.86	500	0.055	正常	1.64	45	0.0115	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 20	25.1	500	0.226	正常	2.09	45	0.0188	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 21	31.4	500	0.252	正常	2.04	45	0.0164	正常	8

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 22	39.3	500	0.393	正常	2.25	45	0.0225	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-07 23	38.9	500	0.272	正常	2.06	45	0.0144	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 00	51.9	500	0.259	正常	2.29	45	0.0114	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 01	55	500	0.275	正常	2.43	45	0.0122	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 02	54.8	500	0.602	正常	2.4	45	0.0265	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 03	55	500	0.385	正常	2.48	45	0.0173	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 04	55	500	0.33	正常	2.55	45	0.0153	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 05	56.6	500	0.283	正常	2.51	45	0.0125	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 06	61.3	500	0	正常	2.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 07	47.2	500	0	正常	2.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 08	47.2	500	0	正常	2.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 09	31.4	500	0	正常	3.14	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 10	23.6	500	0	正常	2.53	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 11	15.7	500	0	正常	2.28	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 12	14.1	500	0	正常	2.09	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 13	11	500	0	正常	1.94	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 14	7.86	500	0	正常	1.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 15	7.46	500	0	正常	1.76	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 16	7.86	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 17	6.97	500	0.0488	正常	1.75	45	0.0122	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 18	15.7	500	0.126	正常	1.72	45	0.0137	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 19	25.1	500	0.201	正常	2.02	45	0.0161	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 20	31.4	500	0.252	正常	1.97	45	0.0158	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 21	37.7	500	0.302	正常	2.02	45	0.0162	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 22	39.3	500	0.314	正常	2.06	45	0.0165	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-08 23	40.9	500	0.327	正常	2.29	45	0.0183	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 00	50.3	500	0.302	正常	2.28	45	0.0137	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 01	55	500	0.22	正常	2.4	45	0.0096	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 02	51.9	500	0.519	正常	2.47	45	0.0247	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 03	55	500	0.385	正常	2.4	45	0.0168	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 04	70.7	500	0.142	正常	2.51	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 05	70.2	500	0.421	正常	2.91	45	0.0175	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 06	75.4	500	0.151	正常	2.94	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 07	62.9	500	0	正常	2.48	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 08	62.9	500	0	正常	2.48	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 09	37.7	500	0	正常	3.05	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 10	31.4	500	0	正常	2.44	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 11	23.6	500	0	正常	2.21	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 12	20.4	500	0	正常	2.14	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 13	15.7	500	0	正常	2.14	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 14	11	500	0	正常	1.96	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 15	10.5	500	0	正常	1.96	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 16	7.86	500	0	正常	1.83	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 17	8.69	500	0.0434	正常	1.9	45	0.0095	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 18	7.86	500	0.0786	正常	1.76	45	0.0176	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 19	23.6	500	0.142	正常	2.24	45	0.0134	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 20	34.6	500	0.242	正常	2.7	45	0.0189	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 21	39.3	500	0.275	正常	3.12	45	0.0218	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 22	48.7	500	0.39	正常	3.14	45	0.0251	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-09 23	55	500	0.495	正常	3.21	45	0.0289	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 00	62.9	500	0.377	正常	3.19	45	0.0192	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 01	63.1	500	0.252	正常	3.07	45	0.0123	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 02	67.6	500	0.879	正常	3.19	45	0.0415	正常	13
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 03	70.7	500	0.142	正常	3.3	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 04	73.9	500	0.739	正常	2.95	45	0.0295	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 05	72.3	500	0.578	正常	3	45	0.024	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 06	77	500	0.154	正常	2.89	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 07	75.4	500	0	正常	2.42	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 08	75.4	500	0	正常	2.42	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 09	53.4	500	0	正常	3.44	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 10	34.6	500	0	正常	2.57	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 11	31.4	500	0	正常	2.32	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 12	23.6	500	0	正常	2.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 13	20.4	500	0	正常	1.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 14	14.1	500	0	正常	1.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 15	18.9	500	0	正常	1.79	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 16	15.7	500	0	正常	1.8	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 17	14.1	500	0.127	正常	1.75	45	0.0158	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 18	7.86	500	0.0471	正常	1.62	45	0.0098	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 19	39.3	500	0.432	正常	1.76	45	0.0194	正常	11

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 20	39	500	0.0779	正常	1.89	45	0.0038	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 21	53.4	500	0.588	正常	1.75	45	0.0192	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 22	55	500	0.22	正常	1.77	45	0.0071	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-10 23	55.1	500	0.496	正常	2.09	45	0.0188	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 00	55	500	0.165	正常	1.92	45	0.0057	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 01	69.2	500	0.761	正常	2.1	45	0.0231	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 02	78.6	500	0.157	正常	2.23	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 03	86.4	500	0.864	正常	2.4	45	0.024	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 04	84.9	500	0.849	正常	2.3	45	0.023	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 05	84.3	500	0	正常	2.56	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 06	89.6	500	0.179	正常	2.87	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 07	92.7	500	0.0927	正常	2.42	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 08	92.7	500	0	正常	2.42	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 09	58.2	500	0	正常	3.07	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 10	47.2	500	0	正常	2.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 11	39.3	500	0	正常	2.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 12	31.4	500	0	正常	2.59	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 13	33	500	0	正常	2.37	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 14	39.3	500	0	正常	2.02	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 15	23.6	500	0	正常	2.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 16	29.9	500	0	正常	2.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 17	33	500	0.033	正常	1.9	45	0.0019	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 18	29.9	500	0.0597	正常	1.84	45	0.0037	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 19	23.6	500	0.283	正常	2.05	45	0.0246	正常	12
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 20	39.3	500	0.0786	正常	2.74	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 21	42.4	500	0.127	正常	2.6	45	0.0078	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 22	55	500	0.11	正常	2.73	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-11 23	61.3	500	0.429	正常	2.78	45	0.0194	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 00	78.6	500	0.157	正常	2.5	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 01	69.2	500	0.346	正常	2.45	45	0.0122	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 02	77	500	0.154	正常	3	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 03	70.7	500	0.283	正常	2.9	45	0.0116	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 04	69.2	500	0.0692	正常	2.72	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 05	70.7	500	0.354	正常	3.06	45	0.0153	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 06	77	500	0.077	正常	2.68	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 07	70.7	500	0	正常	2.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 08	70.7	500	0	正常	2.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 09	47.2	500	0	正常	2.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 10	40.9	500	0	正常	2.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 11	33	500	0	正常	2.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 12	47.2	500	0	正常	0.147	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 13	39.3	500	0	正常	0.144	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 14	39.7	500	0.0794	正常	0.114	45	0.0002	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 15	31.4	500	0.157	正常	0.101	45	0.0005	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 16	33	500	0.066	正常	0.142	45	0.0003	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 17	47.2	500	0.0943	正常	0.089	45	0.0002	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 18	53.4	500	0.267	正常	0.092	45	0.0005	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 19	58.2	500	0.116	正常	0.077	45	0.0002	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 20	62.9	500	0.126	正常	0.12	45	0.0002	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 21	62.4	500	0.125	正常	0.11	45	0.0002	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 22	75.4	500	0.151	正常	0.077	45	0.0002	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-12 23	62.9	500	0.377	正常	0.135	45	0.0008	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 00	70.7	500	0.142	正常	0.1	45	0.0002	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 01	71.6	500	0.286	正常	0.072	45	0.0003	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 02	78.6	500	0.393	正常	0.13	45	0.0007	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 03	86.4	500	0	正常	0.098	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 04	72.3	500	0.217	正常	0.098	45	0.0003	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 05	78.6	500	0.236	正常	4.5	45	0.0135	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 06	79	500	0.237	正常	3.66	45	0.011	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 07	78.6	500	0.0786	正常	2.86	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 08	78.6	500	0.236	正常	2.86	45	0.0086	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 09	83.3	500	0.0833	正常	4.67	45	0.0047	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 10	72.3	500	0.362	正常	3.78	45	0.0189	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 11	72.3	500	0.0723	正常	4.83	45	0.0048	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 12	72.3	500	0.0723	正常	4.41	45	0.0044	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 13	73.3	500	0	正常	4.46	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 14	70.7	500	0	正常	4.29	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 15	78.6	500	0	正常	3.57	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 16	78.6	500	0	正常	3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 17	78.6	500	0	正常	3.04	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 18	13.1	500	0	正常	2.73	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 19	8.2	500	0	正常	2.95	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 20	3.08	500	0	正常	2.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 21	4.18	500	0	正常	2.18	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 22	8.2	500	0.0082	正常	2.19	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-13 23	3.14	500	0.0188	正常	2.02	45	0.0122	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 00	3.46	500	0.0035	正常	2.2	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 01	18	500	0.0541	正常	3.09	45	0.0093	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 02	19.7	500	0.059	正常	3.48	45	0.0104	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 03	26.2	500	0.105	正常	3.33	45	0.0133	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 04	26.8	500	0.0803	正常	3.6	45	0.0108	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 05	21.3	500	0.0426	正常	3.86	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 06	34.4	500	0.138	正常	3.81	45	0.0152	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 07	27.9	500	0.139	正常	3.44	45	0.0172	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 08	27.9	500	0.0557	正常	3.44	45	0.0069	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 09	26.2	500	0.0787	正常	5.23	45	0.0157	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 10	25.9	500	0.0776	正常	4.99	45	0.015	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 11	29.5	500	0.059	正常	4.69	45	0.0094	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 12	27.9	500	0.0836	正常	3.68	45	0.011	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 13	34.4	500	0.103	正常	3.75	45	0.0113	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 14	33.5	500	0.134	正常	3.53	45	0.0141	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 15	34.4	500	0.207	正常	3.14	45	0.0188	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 16	42.6	500	0.0426	正常	3.5	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 17	36.1	500	0.0721	正常	3.25	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 18	34.4	500	0.207	正常	2.97	45	0.0178	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 19	41	500	0.082	正常	2.78	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 20	37.7	500	0.0754	正常	2.99	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 21	42.6	500	0.0852	正常	2.76	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 22	41	500	0.123	正常	2.64	45	0.0079	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-14 23	41.4	500	0.331	正常	2.62	45	0.0209	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 00	42.6	500	0.0426	正常	3.09	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 01	41	500	0	正常	3.15	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 02	42.6	500	0.17	正常	2.96	45	0.0118	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 03	43	500	0.0861	正常	3.17	45	0.0063	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 04	41	500	0.123	正常	2.52	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 05	40.6	500	0.0406	正常	2.75	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 06	39.3	500	0.157	正常	2.53	45	0.0101	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 07	34.4	500	0.0344	正常	2.55	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 08	34.4	500	0.0689	正常	2.55	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 09	34.6	500	0.104	正常	3.27	45	0.0098	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 10	34.4	500	0.241	正常	3.18	45	0.0223	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 11	34.9	500	0.0697	正常	3.29	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 12	36.1	500	0.0721	正常	3.8	45	0.0076	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 13	34.4	500	0.103	正常	3.69	45	0.0111	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 14	37.7	500	0.113	正常	2.78	45	0.0083	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 15	42.6	500	0.256	正常	2.67	45	0.016	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 16	37.7	500	0.0754	正常	2.61	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 17	42.6	500	0.213	正常	2.89	45	0.0144	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 18	39.3	500	0.118	正常	2.74	45	0.0082	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 19	41	500	0.205	正常	3.09	45	0.0155	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 20	42.6	500	0.0852	正常	3.09	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 21	34.4	500	0.0344	正常	2.96	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 22	42.6	500	0.128	正常	2.96	45	0.0089	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-15 23	42.8	500	0.128	正常	2.6	45	0.0078	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 00	44.3	500	0.177	正常	3.02	45	0.0121	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 01	42.6	500	0.0852	正常	2.97	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 02	42	500	0.0839	正常	3.09	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 03	42.6	500	0.0852	正常	2.97	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 04	42.8	500	0.0856	正常	2.64	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 05	42.6	500	0.17	正常	2.99	45	0.012	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 06	43.6	500	0.174	正常	2.68	45	0.0107	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 07	42.6	500	0.0852	正常	2.7	45	0.0054	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 08	42.6	500	0.0852	正常	2.7	45	0.0054	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 09	36.1	500	0.0721	正常	4.31	45	0.0086	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 10	34.4	500	0.0344	正常	4.14	45	0.0041	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 11	35	500	0	正常	3.4	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 12	34.4	500	0	正常	3.97	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 13	35	500	0	正常	3.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 14	42.6	500	0.0426	正常	2.89	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 15	26.2	500	0	正常	3.26	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 16	18	500	0	正常	2.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 17	17.3	500	0.0173	正常	3.11	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 18	9.84	500	0.059	正常	3.05	45	0.0183	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 19	9.89	500	0	正常	3.27	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 20	16.4	500	0	正常	3.98	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 21	18	500	0.108	正常	4.04	45	0.0242	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 22	26.2	500	0.0787	正常	4.51	45	0.0135	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-16 23	25.3	500	0	正常	3.55	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 00	29.5	500	0.0885	正常	4.2	45	0.0126	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 01	31.1	500	0.0623	正常	3.42	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 02	34.4	500	0.0344	正常	3.9	45	0.0039	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 03	33.6	500	0.0672	正常	3.13	45	0.0063	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 04	34.4	500	0.0344	正常	3.3	45	0.0033	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 05	36.1	500	0.0721	正常	2.82	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 06	42.6	500	0.0852	正常	2.92	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 07	42.4	500	0.0848	正常	2.96	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 08	42.4	500	0.0848	正常	2.96	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 09	34.4	500	0	正常	4.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 10	27.9	500	0	正常	4.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 11	26.2	500	0	正常	4.66	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 12	25.8	500	0.0258	正常	4.34	45	0.0043	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 13	31.1	500	0.0311	正常	4.4	45	0.0044	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 14	34.4	500	0	正常	4.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 15	42.6	500	0	正常	3.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 16	34.4	500	0	正常	3.48	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 17	32.8	500	0	正常	2.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 18	45.9	500	0	正常	3.44	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 19	50.8	500	0	正常	3.51	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 20	50	500	0	正常	3.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 21	54.1	500	0.108	正常	2.79	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 22	50.8	500	0.102	正常	2.73	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-17 23	50.5	500	0.202	正常	3.28	45	0.0131	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 00	50.8	500	0.152	正常	3.21	45	0.0096	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 01	51.5	500	0.103	正常	4.63	45	0.0093	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 02	42.6	500	0.0852	正常	4.55	45	0.0091	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 03	54.1	500	0.162	正常	4.76	45	0.0143	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 04	54.2	500	0.108	正常	4.12	45	0.0082	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 05	45.9	500	0.184	正常	4.76	45	0.0191	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 06	42.6	500	0.213	正常	4.46	45	0.0223	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 07	44.3	500	0.0443	正常	3.96	45	0.004	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 08	44.3	500	0.0443	正常	3.96	45	0.004	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 09	50.8	500	0.254	正常	4.99	45	0.025	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 10	42.6	500	0.128	正常	4.36	45	0.0131	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 11	45.9	500	0	正常	3.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 12	52.5	500	0	正常	3.99	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 13	50.8	500	0	正常	4.02	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 14	42.6	500	0.17	正常	3.43	45	0.0137	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 15	44.3	500	0	正常	3.41	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 16	50.8	500	0.152	正常	3.35	45	0.0101	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 17	42.6	500	0.0426	正常	3.54	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 18	45.9	500	0.0459	正常	3.39	45	0.0034	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 19	49.2	500	0.197	正常	3.31	45	0.0132	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 20	50.8	500	0.102	正常	3.42	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 21	42.6	500	0.0852	正常	2.9	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 22	59	500	0.177	正常	3.4	45	0.0102	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-18 23	45.9	500	0.0918	正常	2.84	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 00	50.8	500	0.152	正常	3	45	0.009	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 01	51.7	500	0.103	正常	2.92	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 02	50.8	500	0.152	正常	2.36	45	0.0071	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 03	55.7	500	0.112	正常	2.35	45	0.0047	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 04	57.4	500	0.115	正常	2.66	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 05	52.5	500	0.105	正常	2.71	45	0.0054	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 06	55.7	500	0.334	正常	2.31	45	0.0139	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 07	60.7	500	0.0607	正常	2.21	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 08	60.7	500	0.182	正常	2.21	45	0.0066	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 09	59	500	0.236	正常	2.91	45	0.0116	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 10	59.7	500	0	正常	2.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 11	59	500	0.059	正常	2.56	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 12	54.1	500	0.162	正常	2.63	45	0.0079	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 13	62.3	500	0.312	正常	2.26	45	0.0113	正常	5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 14	67.2	500	0.134	正常	2.74	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 15	65.6	500	0.0656	正常	2.39	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 16	75.4	500	0	正常	2.47	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 17	75.1	500	0	正常	2.39	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 18	67.2	500	0	正常	2.35	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 19	72.1	500	0.0721	正常	2.13	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 20	59	500	0.059	正常	2.14	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 21	55.7	500	0	正常	2.14	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 22	47.5	500	0.333	正常	1.83	45	0.0128	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-19 23	42.6	500	0	正常	2.17	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 00	59	500	0.118	正常	2.39	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 01	58.8	500	0.294	正常	2.66	45	0.0133	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 02	59	500	0.177	正常	2.8	45	0.0084	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 03	58.1	500	0.0581	正常	2.52	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 04	62.3	500	0	正常	2.52	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 05	67.2	500	0.403	正常	3.69	45	0.0221	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 06	67.3	500	0.0673	正常	2.84	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 07	65.6	500	0.197	正常	2.55	45	0.0077	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 08	65.6	500	0	正常	2.55	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 09	50.8	500	0	正常	4.97	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 10	50.8	500	0	正常	3.09	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 11	50.8	500	0.0508	正常	3.11	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 12	63.4	500	0.127	正常	2.95	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 13	71.3	500	0.214	正常	3.02	45	0.0091	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 14	63.4	500	0.19	正常	2.77	45	0.0083	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 15	63.5	500	0.317	正常	2.69	45	0.0135	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 16	76	500	0.228	正常	2.74	45	0.0082	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 17	71.3	500	0.214	正常	2.36	45	0.0071	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 18	74.5	500	0.223	正常	2.35	45	0.007	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 19	85.5	500	0.171	正常	2.35	45	0.0047	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 20	79.2	500	0.158	正常	2.16	45	0.0043	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 21	79.9	500	0.24	正常	2.22	45	0.0067	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 22	79.2	500	0.158	正常	2.26	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-20 23	74.5	500	0.596	正常	2.33	45	0.0186	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 00	77.6	500	0.233	正常	2.22	45	0.0067	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 01	79.2	500	0.396	正常	2.63	45	0.0132	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 02	78.6	500	0.236	正常	2.63	45	0.0079	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 03	79.2	500	0.238	正常	2.78	45	0.0083	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 04	79.5	500	0.318	正常	2.44	45	0.0098	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 05	79.2	500	0.238	正常	2.72	45	0.0082	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 06	84	500	0.336	正常	2.45	45	0.0098	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 07	79.2	500	0.0792	正常	2.36	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 08	79.2	500	0.317	正常	2.36	45	0.0094	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 09	79.3	500	0.238	正常	3.83	45	0.0115	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 10	84	500	0.252	正常	2.62	45	0.0079	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 11	87.1	500	0	正常	2.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 12	79.2	500	0.158	正常	2.45	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 13	85.5	500	0.342	正常	2.71	45	0.0109	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 14	79.2	500	0.396	正常	2.38	45	0.0119	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 15	79.4	500	0.317	正常	2.84	45	0.0114	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 16	79.2	500	0.317	正常	3.05	45	0.0122	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 17	77.6	500	0.0776	正常	3.13	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 18	71.3	500	0.143	正常	3.23	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 19	74.5	500	0.521	正常	2.88	45	0.0201	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 20	77.6	500	0.0776	正常	2.67	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 21	76	500	0.152	正常	3.23	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 22	77.6	500	0.621	正常	2.64	45	0.0211	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-21 23	85.5	500	0.257	正常	2.98	45	0.0089	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 00	79.2	500	0.0792	正常	2.56	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 01	71.3	500	0.143	正常	2.81	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 02	79.2	500	0.158	正常	2.61	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 03	66.5	500	0.133	正常	2.31	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 04	67.1	500	0.403	正常	2.34	45	0.014	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 05	71.3	500	0.143	正常	2.51	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 06	72.9	500	0.437	正常	2.68	45	0.0161	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 07	66.5	500	0.0665	正常	2.76	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 08	66.5	500	0.266	正常	2.76	45	0.011	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 09	66.6	500	0.2	正常	3.26	45	0.0098	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 10	65	500	0.13	正常	3.9	45	0.0078	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 11	77.6	500	0.31	正常	3.67	45	0.0147	正常	4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m ³)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 12	63.4	500	0.254	正常	3	45	0.012	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 13	68.1	500	0.136	正常	3.41	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 14	71.3	500	0.356	正常	3.24	45	0.0162	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 15	79.2	500	0.317	正常	3.1	45	0.0124	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 16	74.5	500	0.223	正常	2.45	45	0.0074	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 17	72.9	500	0.146	正常	2.66	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 18	74.5	500	0.223	正常	2.22	45	0.0067	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 19	79.2	500	0.554	正常	2.35	45	0.0164	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 20	71.3	500	0.0713	正常	2.42	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 21	76	500	0.076	正常	2.14	45	0.0021	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 22	71.3	500	0.214	正常	2.46	45	0.0074	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-22 23	71	500	0.568	正常	2.89	45	0.0231	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 00	71.3	500	0.0713	正常	2.71	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 01	79.2	500	0.396	正常	3.05	45	0.0153	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 02	74.5	500	0.298	正常	4.21	45	0.0168	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 03	77.6	500	0.0776	正常	4.32	45	0.0043	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 04	77	500	0.385	正常	4.2	45	0.021	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 05	79.2	500	0.158	正常	3.44	45	0.0069	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 06	80.1	500	0.4	正常	3.35	45	0.0167	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 07	71.3	500	0.214	正常	3.32	45	0.01	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 08	71.3	500	0	正常	3.32	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 09	72.9	500	0	正常	3.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 10	71.3	500	0.143	正常	3.94	45	0.0079	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 11	63.4	500	0.254	正常	3.75	45	0.015	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 12	60.2	500	0.241	正常	3.27	45	0.0131	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 13	58.6	500	0.176	正常	3.8	45	0.0114	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 14	69.7	500	0.209	正常	3.56	45	0.0107	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 15	68.1	500	0.272	正常	3.7	45	0.0148	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 16	71.3	500	0.143	正常	4.01	45	0.008	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 17	71.3	500	0.214	正常	4.16	45	0.0125	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 18	71.3	500	0.143	正常	3.82	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 19	79.2	500	0.554	正常	4.6	45	0.0322	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 20	79.9	500	0.16	正常	4.28	45	0.0086	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 21	76	500	0.152	正常	3.32	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 22	76	500	0.228	正常	3.2	45	0.0096	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-23 23	71.3	500	0.428	正常	3.23	45	0.0194	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 00	71.7	500	0.0717	正常	3.42	45	0.0034	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 01	71.3	500	0.356	正常	3.13	45	0.0156	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 02	71	500	0.213	正常	2.73	45	0.0082	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 03	68.1	500	0.136	正常	3.1	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 04	71.3	500	0.285	正常	3.16	45	0.0127	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 05	69.7	500	0.0697	正常	2.71	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 06	71.3	500	0.428	正常	3.14	45	0.0188	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 07	65	500	0.13	正常	3.02	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 08	65	500	0.13	正常	3.02	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 09	71.3	500	0	正常	3.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 10	61.8	500	0	正常	3.72	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 11	60.2	500	0.241	正常	3.51	45	0.014	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 12	63.4	500	0.19	正常	2.91	45	0.0087	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 13	63.7	500	0.127	正常	3.63	45	0.0073	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 14	61.8	500	0.124	正常	3.6	45	0.0072	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 15	63.4	500	0.38	正常	3.83	45	0.023	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 16	55.4	500	0.111	正常	3.26	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 17	63.4	500	0.127	正常	3.31	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 18	63.3	500	0.126	正常	2.97	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 19	58.6	500	0.117	正常	3.23	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 20	65	500	0.195	正常	2.79	45	0.0084	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 21	79.2	500	0.158	正常	2.86	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 22	84	500	0.252	正常	2.8	45	0.0084	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-24 23	79.2	500	0.554	正常	2.69	45	0.0189	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 00	74.5	500	0.0745	正常	2.63	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 01	82.4	500	0.33	正常	3.09	45	0.0124	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 02	79.2	500	0.158	正常	2.52	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 03	87.1	500	0.0871	正常	2.51	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 04	84	500	0.084	正常	2.94	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 05	79.2	500	0.396	正常	3.1	45	0.0155	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 06	78.8	500	0.236	正常	2.58	45	0.0077	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 07	77.6	500	0.233	正常	2.61	45	0.0078	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 08	77.6	500	0.155	正常	2.61	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 09	69.7	500	0.139	正常	4.49	45	0.009	正常	2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 10	71.3	500	0.214	正常	5.06	45	0.0152	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 11	69.7	500	0.279	正常	5.53	45	0.0221	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 12	71.3	500	0.0713	正常	5.47	45	0.0055	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 13	66.5	500	0.333	正常	5.3	45	0.0265	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 14	76	500	0.152	正常	5.76	45	0.0115	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 15	63.4	500	0.19	正常	3.39	45	0.0102	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 16	66.5	500	0.2	正常	3.28	45	0.0098	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 17	63.4	500	0.0634	正常	2.84	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 18	79.2	500	0.158	正常	2.81	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 19	68.1	500	0.204	正常	2.58	45	0.0077	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 20	79.2	500	0.158	正常	2.46	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 21	80	500	0.24	正常	2.03	45	0.0061	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 22	74.5	500	0.149	正常	2.45	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-25 23	79.2	500	0.396	正常	2.14	45	0.0107	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 00	82.4	500	0.247	正常	2.29	45	0.0069	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 01	79.2	500	0.158	正常	2.46	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 02	87.1	500	0.174	正常	2.43	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 03	80.8	500	0.162	正常	2.2	45	0.0044	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 04	87.1	500	0.261	正常	2.06	45	0.0062	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 05	80.8	500	0.485	正常	2.3	45	0.0138	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 06	85.5	500	0.257	正常	2.11	45	0.0063	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 07	80.8	500	0.162	正常	2.33	45	0.0047	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 08	80.8	500	0.0808	正常	2.33	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 09	71.3	500	0	正常	4.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 10	77.6	500	0.31	正常	4.16	45	0.0166	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 11	79.2	500	0.158	正常	4.42	45	0.0088	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 12	79	500	0.316	正常	4.42	45	0.0177	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 13	80.8	500	0.162	正常	3.25	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 14	84	500	0.336	正常	3.36	45	0.0134	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 15	79.2	500	0.158	正常	3.79	45	0.0076	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 16	87.1	500	0.0871	正常	3.39	45	0.0034	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 17	84	500	0.084	正常	2.65	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 18	63.4	500	0.127	正常	2.51	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 19	85.5	500	0.171	正常	3.09	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 20	72.9	500	0.219	正常	3.07	45	0.0092	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 21	85.5	500	0.171	正常	3.02	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 22	79.2	500	0.238	正常	3.6	45	0.0108	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-26 23	103	500	0.515	正常	3.47	45	0.0174	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 00	101	500	0.304	正常	3.07	45	0.0092	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 01	103	500	0.206	正常	3.32	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 02	95	500	0.19	正常	3.09	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 03	103	500	0.206	正常	3	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 04	105	500	0.209	正常	3	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 05	111	500	0.444	正常	4.47	45	0.0179	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 06	111	500	0.333	正常	3.38	45	0.0101	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 07	96.6	500	0.193	正常	3.24	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 08	96.6	500	0.193	正常	3.24	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 09	90.3	500	0.271	正常	4.85	45	0.0145	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 10	90.3	500	0.271	正常	3.67	45	0.011	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 11	90.3	500	0.181	正常	2.91	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 12	42.6	500	0.17	正常	3.98	45	0.0159	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 13	51.1	500	0.0511	正常	4.11	45	0.0041	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 14	68.1	500	0.0681	正常	2.99	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 15	51.1	500	0.153	正常	2.88	45	0.0086	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 16	59.6	500	0.119	正常	3.48	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 17	68.1	500	0.34	正常	3.75	45	0.0188	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 18	71.5	500	0.0715	正常	3.52	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 19	71.5	500	0.286	正常	4.7	45	0.0188	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 20	71.5	500	0.0715	正常	5.02	45	0.005	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 21	81.3	500	0	正常	4.26	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 22	80.4	500	0.482	正常	4.14	45	0.0248	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-27 23	81.3	500	0.244	正常	4.55	45	0.0137	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 00	82.2	500	0.164	正常	4.31	45	0.0086	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 01	89.2	500	0.178	正常	4.02	45	0.008	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 02	81.3	500	0.162	正常	4.14	45	0.0083	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 03	82.9	500	0.166	正常	4.49	45	0.009	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 04	81.3	500	0.244	正常	4.09	45	0.0123	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 05	80.9	500	0.162	正常	4.6	45	0.0092	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 06	89.2	500	0.357	正常	3.87	45	0.0155	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 07	81.3	500	0.0813	正常	3.87	45	0.0039	正常	1

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 08	81.3	500	0.325	正常	3.87	45	0.0155	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 09	74.9	500	0.3	正常	5.22	45	0.0209	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 10	81.3	500	0.0813	正常	4.55	45	0.0046	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 11	81.6	500	0.245	正常	4.6	45	0.0138	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 12	81.3	500	0.244	正常	4.08	45	0.0122	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 13	81.1	500	0.324	正常	4.6	45	0.0184	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 14	81.3	500	0.162	正常	4.87	45	0.0097	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 15	78.1	500	0.312	正常	4.5	45	0.018	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 16	81.3	500	0	正常	4.01	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 17	81.7	500	0	正常	4.4	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 18	89.2	500	0.0892	正常	4.64	45	0.0046	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 19	92.4	500	0.0924	正常	4.16	45	0.0042	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 20	95.6	500	0.574	正常	3.5	45	0.021	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 21	89.2	500	0.178	正常	3.82	45	0.0076	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 22	81.3	500	0.162	正常	3.63	45	0.0073	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-28 23	80.7	500	0.323	正常	2.97	45	0.0119	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 00	81.3	500	0.162	正常	3.07	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 01	79.7	500	0.239	正常	3.04	45	0.0091	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 02	81.3	500	0.244	正常	2.63	45	0.0079	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 03	81.9	500	0.41	正常	2.56	45	0.0128	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 04	81.3	500	0.0813	正常	2.7	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 05	81.1	500	0.0811	正常	3.03	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 06	84.5	500	0	正常	3.34	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 07	89.2	500	0.446	正常	3.36	45	0.0168	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 08	89.2	500	0.178	正常	3.36	45	0.0067	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 09	82.9	500	0.332	正常	3.81	45	0.0152	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 10	89.2	500	0.0892	正常	3.65	45	0.0036	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 11	81.3	500	0.162	正常	4.5	45	0.009	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 12	81	500	0.324	正常	4.08	45	0.0163	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 13	81.3	500	0.0813	正常	4.32	45	0.0043	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 14	73.3	500	0.147	正常	4.89	45	0.0098	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 15	52.6	500	0.105	正常	4.39	45	0.0088	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 16	78.1	500	0.234	正常	4.24	45	0.0127	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 17	73.3	500	0.22	正常	4.3	45	0.0129	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 18	73.3	500	0.147	正常	4.45	45	0.0089	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 19	73.3	500	0.147	正常	3.64	45	0.0073	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 20	73.3	500	0.147	正常	3.28	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 21	97.2	500	0.194	正常	3.57	45	0.0071	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 22	81.3	500	0.162	正常	3.67	45	0.0073	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-02-29 23	81.3	500	0.569	正常	3.5	45	0.0245	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 00	82.2	500	0.0822	正常	3.44	45	0.0034	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 01	82.2	500	0.164	正常	3.55	45	0.0071	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 02	82.2	500	0.23	正常	3.42	45	0.0096	正常	2.8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 03	89.2	500	0.269	正常	3.98	45	0.012	正常	3.02
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 04	204	500	0.204	COD故障	4.21	45	0.0042	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 05	204	500	0.204	COD故障	4.38	45	0.0044	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 06	204	500	0.612	COD故障	4.43	45	0.0133	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 07	204	500	0.408	COD故障	4.15	45	0.0083	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 08	199	500	0.398	COD故障	4.15	45	0.0083	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 09	199	500	0.597	COD故障	5.43	45	0.0163	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 10	199	500	0.398	COD故障	5.08	45	0.0102	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 11	158	500	0.473	正常	5.36	45	0.0161	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 12	193	500	0.386	正常	5.06	45	0.0101	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 13	185	500	1.29	正常	4.95	45	0.0346	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 14	169	500	0.169	正常	4.74	45	0.0047	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 15	166	500	0	正常	5.21	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 16	137	500	0.137	正常	4.86	45	0.0049	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 17	145	500	1.31	正常	4.22	45	0.038	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 18	129	500	0.129	正常	4.34	45	0.0043	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 19	113	500	0.679	正常	3.56	45	0.0213	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 20	105	500	1.05	正常	3.65	45	0.0365	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 21	97.2	500	0.194	正常	3.16	45	0.0063	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 22	97.5	500	0.292	正常	3.38	45	0.0102	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-01 23	89.2	500	0.982	正常	3.2	45	0.0352	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 00	81.3	500	0.0813	正常	3.05	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 01	81.8	500	0.164	正常	3.02	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 02	81.3	500	0.162	正常	3.11	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 03	81.3	500	0.325	正常	2.9	45	0.0116	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 04	79.7	500	0.159	正常	2.68	45	0.0054	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 05	70.1	500	0.14	正常	2.59	45	0.0052	正常	2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 06	68.5	500	0.274	正常	2.47	45	0.0099	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 07	66.9	500	0.134	正常	2.29	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 08	66.9	500	0.134	正常	2.29	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 09	57.4	500	0.115	正常	3.21	45	0.0064	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 10	73.3	500	0.147	正常	3.17	45	0.0063	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 11	74	500	0.222	正常	2.68	45	0.0081	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 12	79.7	500	0.159	正常	3.01	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 13	68.5	500	0.137	正常	2.85	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 14	79.7	500	0.159	正常	2.62	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 15	80.3	500	0.161	正常	2.42	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 16	81.3	500	0.162	正常	2.56	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 17	81.4	500	0.0814	正常	2.59	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 18	86.1	500	0.0861	正常	2.51	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 19	82.9	500	0	正常	2.55	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 20	89.2	500	0.268	正常	2.52	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 21	89.9	500	0.27	正常	2.53	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 22	87.6	500	0.0876	正常	2.34	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-02 23	94	500	0.188	正常	2.44	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 00	89.2	500	0.268	正常	2.41	45	0.0072	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 01	90.8	500	0.0908	正常	2.23	45	0.0022	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 02	91.3	500	0.365	正常	2.3	45	0.0092	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 03	87.6	500	0.175	正常	2.48	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 04	97.2	500	0.875	正常	2.78	45	0.025	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 05	90.8	500	0.182	正常	2.95	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 06	97.2	500	0.486	正常	3.04	45	0.0152	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 07	102	500	0.306	正常	3.02	45	0.0091	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 08	102	500	0.816	正常	3.02	45	0.0242	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 09	94	500	0.094	正常	4.84	45	0.0048	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 10	81.3	500	0.162	正常	4.5	45	0.009	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 11	89.2	500	0.178	正常	3.9	45	0.0078	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 12	89.9	500	0.27	正常	4.18	45	0.0126	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 13	86.1	500	0.602	正常	3.91	45	0.0274	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 14	89.2	500	0.0892	正常	3.89	45	0.0039	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 15	89.9	500	0	正常	3.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 16	84.5	500	0	正常	3.33	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 17	98.8	500	0.0988	正常	3.45	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 18	97.2	500	0.194	正常	3.06	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 19	97.4	500	0.487	正常	3.17	45	0.0159	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 20	102	500	0	正常	3.25	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 21	105	500	0	正常	3.43	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 22	104	500	0.417	正常	3.1	45	0.0124	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-03 23	105	500	0.21	正常	3.29	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 00	106	500	0.212	正常	3.42	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 01	110	500	0	正常	3.69	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 02	113	500	0.226	正常	4.12	45	0.0082	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 03	108	500	0.217	正常	4.27	45	0.0085	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 04	105	500	0.736	正常	4.77	45	0.0334	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 05	105	500	0.21	正常	4.11	45	0.0082	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 06	105	500	0.316	正常	4.45	45	0.0133	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 07	97.2	500	0.194	正常	3.85	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 08	97.2	500	0.194	正常	3.85	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 09	89.2	500	0.178	正常	4.73	45	0.0095	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 10	88.8	500	0.266	正常	3.72	45	0.0112	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 11	89.2	500	0.268	正常	3.96	45	0.0119	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 12	89.7	500	0.179	正常	4.06	45	0.0081	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 13	89.2	500	0.178	正常	3.84	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 14	88.9	500	0	正常	3.63	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 15	95.6	500	0.0956	正常	3.52	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 16	89.2	500	0	正常	3.31	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 17	90.8	500	0.0908	正常	3.2	45	0.0032	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 18	89.2	500	0.0892	正常	2.75	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 19	97.2	500	0.486	正常	2.86	45	0.0143	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 20	95.6	500	0.382	正常	2.8	45	0.0112	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 21	105	500	0.21	正常	3.16	45	0.0063	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 22	106	500	0.318	正常	3.2	45	0.0096	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-04 23	110	500	0.44	正常	3.32	45	0.0133	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 00	105	500	0.21	正常	3.15	45	0.0063	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 01	105	500	0.209	正常	3.62	45	0.0072	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 02	113	500	0.339	正常	3.08	45	0.0092	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 03	112	500	0.338	正常	2.91	45	0.0087	正常	3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m ³)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 04	113	500	0.339	正常	2.91	45	0.0087	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 05	113	500	0.905	正常	4.19	45	0.0335	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 06	105	500	0.421	正常	3.45	45	0.0138	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 07	107	500	0.534	正常	2.94	45	0.0147	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 08	107	500	1.07	正常	2.94	45	0.0294	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 09	112	500	0.446	正常	4.1	45	0.0164	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 10	111	500	1	正常	3.35	45	0.0302	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 11	113	500	0.679	正常	2.77	45	0.0166	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 12	110	500	0.22	正常	3.07	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 13	113	500	0.453	正常	3.17	45	0.0127	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 14	116	500	0.233	正常	3.04	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 15	116	500	0.349	正常	4.64	45	0.0139	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 16	116	500	0.465	正常	5.78	45	0.0231	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 17	72	500	0.072	正常	4.61	45	0.0046	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 18	80	500	0.08	正常	3.49	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 19	79.6	500	0.0796	正常	3.26	45	0.0033	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 20	88	500	0.352	正常	3.15	45	0.0126	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 21	81.6	500	0.163	正常	3	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 22	72	500	0.144	正常	2.77	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-05 23	80	500	0.32	正常	2.78	45	0.0111	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 00	80.1	500	0.0801	正常	2.91	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 01	72	500	0.144	正常	3.23	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 02	75.2	500	0.226	正常	3.47	45	0.0104	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 03	80	500	0.16	正常	3.93	45	0.0079	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 04	76.8	500	0.154	正常	4.21	45	0.0084	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 05	80	500	0.32	正常	4.4	45	0.0176	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 06	76.8	500	0.154	正常	3.94	45	0.0079	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 07	76.8	500	0.154	正常	3.84	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 08	76.8	500	0.0768	正常	3.84	45	0.0038	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 09	68.8	500	0.344	正常	5.35	45	0.0267	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 10	56	500	0.224	正常	5.3	45	0.0212	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 11	67.2	500	0	正常	4.89	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 12	64	500	0.064	正常	4.69	45	0.0047	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 13	64.5	500	0.0645	正常	5.62	45	0.0056	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 14	64	500	0	正常	5.42	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 15	64.1	500	0.128	正常	5.65	45	0.0113	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 16	64	500	0.128	正常	4.92	45	0.0098	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 17	63.3	500	0.253	正常	5.01	45	0.02	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 18	64	500	0.128	正常	4.93	45	0.0099	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 19	70.4	500	0.141	正常	4.17	45	0.0083	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 20	64	500	0.128	正常	4.08	45	0.0082	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 21	67.2	500	0.202	正常	4.79	45	0.0144	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 22	76.8	500	0.23	正常	4.92	45	0.0148	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-06 23	67.2	500	0.202	正常	5.11	45	0.0153	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 00	73.6	500	0.147	正常	5.04	45	0.0101	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 01	72.9	500	0.364	正常	4.25	45	0.0213	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 02	76.8	500	0.384	正常	5.21	45	0.0261	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 03	80	500	0.24	正常	4.9	45	0.0147	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 04	78.4	500	0.0784	正常	4.19	45	0.0042	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 05	76.8	500	0.154	正常	4.65	45	0.0093	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 06	80	500	0.32	正常	4.47	45	0.0179	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 07	72	500	0.432	正常	3.97	45	0.0238	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 08	72	500	0.144	正常	3.97	45	0.0079	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 09	67.2	500	0.336	正常	4.75	45	0.0238	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 10	80	500	0.32	正常	4.79	45	0.0192	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 11	73.6	500	0.221	正常	4.4	45	0.0132	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 12	72	500	0.36	正常	3.7	45	0.0185	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 13	88	500	0.176	正常	3.53	45	0.0071	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 14	87.1	500	0.436	正常	3.21	45	0.016	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 15	80	500	0.16	正常	3.44	45	0.0069	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 16	79.5	500	0.159	正常	3.26	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 17	80	500	0.24	正常	3.22	45	0.0097	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 18	79.6	500	0.159	正常	3.21	45	0.0064	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 19	78.4	500	0.235	正常	3.13	45	0.0094	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 20	88	500	0.528	正常	2.92	45	0.0175	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 21	80	500	0.16	正常	2.92	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 22	80.6	500	0.161	正常	2.51	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-07 23	88	500	0.44	正常	2.63	45	0.0132	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 00	81.6	500	0.0816	正常	2.53	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 01	84.8	500	0.509	正常	2.79	45	0.0168	正常	6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 02	88	500	0.176	正常	2.73	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 03	88.8	500	0.0888	正常	2.79	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 04	86.4	500	0	正常	2.68	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 05	83.2	500	0.333	正常	2.45	45	0.0098	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 06	88	500	0.088	正常	2.65	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 07	80	500	0.16	正常	2.71	45	0.0054	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 08	80	500	0.32	正常	2.71	45	0.0108	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 09	72	500	0.072	正常	3.37	45	0.0034	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 10	71.5	500	0.214	正常	3.37	45	0.0101	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 11	64	500	0.128	正常	3.66	45	0.0073	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 12	72	500	0.072	正常	3.04	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 13	76.8	500	0.23	正常	3.21	45	0.0096	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 14	72	500	0.144	正常	2.95	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 15	70.4	500	0.141	正常	3	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 16	64	500	0.128	正常	2.84	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 17	72	500	0.144	正常	2.98	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 18	72.3	500	0	正常	3	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 19	65.6	500	0.131	正常	2.63	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 20	72	500	0.144	正常	2.84	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 21	76.8	500	0.23	正常	2.56	45	0.0077	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 22	72	500	0.216	正常	2.65	45	0.0079	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-08 23	71.2	500	0.499	正常	2.67	45	0.0187	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 00	86.4	500	0	正常	2.99	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 01	80	500	0.32	正常	3.18	45	0.0127	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 02	79.5	500	0.239	正常	3.12	45	0.0094	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 03	73.6	500	0.368	正常	2.99	45	0.0149	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 04	83.2	500	0.25	正常	3.71	45	0.0111	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 05	82.7	500	0.248	正常	3.51	45	0.0105	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 06	92.8	500	0.464	正常	3.18	45	0.0159	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 07	81.6	500	0.245	正常	3.72	45	0.0112	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 08	81.6	500	0.326	正常	3.72	45	0.0149	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 09	88	500	0	正常	5.05	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 10	56	500	0.056	正常	3.76	45	0.0038	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 11	57.6	500	0.115	正常	3.49	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 12	40	500	0.08	正常	2.86	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 13	56	500	0.392	正常	2.9	45	0.0203	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 14	55.4	500	0.111	正常	3	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 15	72	500	0.432	正常	2.76	45	0.0165	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 16	78.4	500	0.157	正常	2.75	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 17	73.6	500	0.0736	正常	2.97	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 18	56	500	0.168	正常	2.44	45	0.0073	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 19	48	500	0.144	正常	2.15	45	0.0065	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 20	47.2	500	0.142	正常	2.19	45	0.0066	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 21	64	500	0.32	正常	2.44	45	0.0122	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 22	72	500	0.216	正常	2.36	45	0.0071	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-09 23	80	500	0.16	正常	2.44	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 00	84.8	500	0.254	正常	2.54	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 01	96	500	0.192	正常	2.4	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 02	83.2	500	0.0832	正常	2.34	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 03	96	500	0.192	正常	2.67	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 04	88	500	0.264	正常	2.48	45	0.0074	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 05	104	500	0.208	正常	2.46	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 06	96	500	0.48	正常	2.46	45	0.0123	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 07	94.4	500	0.0944	正常	2.42	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 08	94.4	500	0.378	正常	2.42	45	0.0097	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 09	88	500	0.176	正常	3.99	45	0.008	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 10	80	500	0	正常	3.45	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 11	62.4	500	0	正常	3.12	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 12	51.2	500	0	正常	2.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 13	40	500	0	正常	2.53	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 14	32	500	0	正常	2.36	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 15	33.6	500	0	正常	1.97	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 16	32	500	0	正常	1.94	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 17	24	500	0.024	正常	1.94	45	0.0019	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 18	25.6	500	0	正常	1.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 19	16	500	0.048	正常	2	45	0.006	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 20	16.2	500	0.0325	正常	1.99	45	0.004	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 21	32	500	0.16	正常	2.63	45	0.0131	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 22	56	500	0.224	正常	3.51	45	0.014	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-10 23	64	500	0.192	正常	3.88	45	0.0116	正常	3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 00	80	500	0.24	正常	4.05	45	0.0121	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 01	79.8	500	0.239	正常	3.86	45	0.0116	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 02	94.4	500	0.189	正常	4.55	45	0.0091	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 03	88	500	0.264	正常	4.41	45	0.0132	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 04	92.8	500	0.278	正常	4.44	45	0.0133	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 05	89.6	500	0.358	正常	4.4	45	0.0176	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 06	96	500	0.384	正常	3.73	45	0.0149	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 07	97.6	500	0.0976	正常	4.06	45	0.0041	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 08	97.6	500	0.293	正常	4.06	45	0.0122	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 09	94.4	500	0.189	正常	5.13	45	0.0103	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 10	92.8	500	0.186	正常	4.74	45	0.0095	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 11	88	500	0.176	正常	4.76	45	0.0095	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 12	96	500	0.192	正常	4.32	45	0.0086	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 13	95.1	500	0.285	正常	4.5	45	0.0135	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 14	96	500	0.288	正常	3.79	45	0.0114	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 15	104	500	0.208	正常	4.09	45	0.0082	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 16	103	500	0.206	正常	3.47	45	0.0069	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 17	104	500	0.624	正常	3.36	45	0.0202	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 18	101	500	0.202	正常	2.92	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 19	112	500	0.112	正常	3.08	45	0.0031	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 20	120	500	0	正常	2.87	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 21	119	500	0.238	正常	3.03	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 22	112	500	0.336	正常	2.82	45	0.0085	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-11 23	120	500	0.48	正常	2.85	45	0.0114	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 00	117	500	0	正常	2.56	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 01	112	500	0.224	正常	2.94	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 02	113	500	0.225	正常	2.76	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 03	112	500	0.112	正常	2.49	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 04	118	500	0.237	正常	2.49	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 05	114	500	0.682	正常	3.9	45	0.0234	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 06	114	500	0.228	正常	3.3	45	0.0066	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 07	109	500	0.218	正常	2.92	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 08	109	500	0.109	正常	2.92	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 09	104	500	0.52	正常	4.27	45	0.0214	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 10	104	500	0.104	正常	3.5	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 11	101	500	0	正常	3.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 12	96	500	0	正常	3.6	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 13	81.6	500	0	正常	3.05	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 14	72	500	0	正常	2.67	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 15	72	500	0	正常	2.11	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 16	72	500	0	正常	2.96	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 17	5.7	500	0	正常	2.58	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 18	3.56	500	0	正常	2.25	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 19	3.81	500	0	正常	2.26	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 20	5.86	500	0.0117	正常	2.08	45	0.0042	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 21	3.88	500	0.0117	正常	2.3	45	0.0069	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 22	3.91	500	0.0117	正常	2.3	45	0.0069	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-12 23	5.6	500	0.0224	正常	2.34	45	0.0094	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 00	4.64	500	0.0093	正常	2.34	45	0.0047	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 01	4.03	500	0.0081	正常	2.55	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 02	3.55	500	0.0107	正常	2.61	45	0.0078	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 03	4.3	500	0.0086	正常	2.47	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 04	4.35	500	0.0043	正常	2.58	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 05	4.44	500	0.0222	正常	2.62	45	0.0131	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 06	8.6	500	0.043	正常	2.62	45	0.0131	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 07	7.73	500	0.0077	正常	2.61	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 08	7.73	500	0.0155	正常	2.61	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 09	7.73	500	0.0077	正常	4.17	45	0.0042	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 10	7.73	500	0.0309	正常	3.93	45	0.0157	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 11	7.73	500	0.0077	正常	4	45	0.004	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 12	77.7	500	0.155	正常	3.91	45	0.0078	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 13	79.2	500	0.475	正常	3.84	45	0.0231	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 14	83.9	500	0	正常	3.67	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 15	85.4	500	0.256	正常	3.7	45	0.0111	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 16	77.7	500	0	正常	3.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 17	59	500	0.059	正常	2.85	45	0.0028	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 18	60.6	500	0.303	正常	2.74	45	0.0137	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 19	46.6	500	0.0932	正常	2.28	45	0.0046	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 20	69.9	500	0.14	正常	2.49	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 21	63.7	500	0.191	正常	2.6	45	0.0078	正常	3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m ³)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 22	69.9	500	0.14	正常	2.51	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-13 23	71.5	500	0.429	正常	2.44	45	0.0146	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 00	77.7	500	0.155	正常	2.66	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 01	78.1	500	0.0781	正常	2.66	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 02	85.4	500	0.0854	正常	2.38	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 03	85.1	500	0.255	正常	2.71	45	0.0081	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 04	85.4	500	0.256	正常	2.55	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 05	86.4	500	0.173	正常	2.48	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 06	85.4	500	0.256	正常	2.42	45	0.0073	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 07	88.5	500	0.177	正常	2.43	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 08	88.5	500	0.531	正常	2.43	45	0.0146	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 09	77.7	500	0.544	正常	3.83	45	0.0268	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 10	77.3	500	0.309	正常	3.84	45	0.0154	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 11	77.3	500	0.464	正常	4.65	45	0.0279	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 12	77.3	500	0.386	正常	4.94	45	0.0247	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 13	77.7	500	0.544	正常	4.98	45	0.0349	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 14	83.9	500	0.168	正常	5.06	45	0.0101	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 15	85.4	500	0.598	正常	4.38	45	0.0306	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 16	83.9	500	0.419	正常	4.42	45	0.0221	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 17	85.4	500	0.427	正常	4.2	45	0.021	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 18	85	500	0.17	正常	3.56	45	0.0071	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 19	93.2	500	0.559	正常	3.66	45	0.022	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 20	92.2	500	0.646	正常	3.14	45	0.022	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 21	94.8	500	0.19	正常	2.99	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 22	93.2	500	0.559	正常	2.71	45	0.0163	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-14 23	91.6	500	0.733	正常	2.73	45	0.0218	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 00	93.2	500	0.186	正常	2.4	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 01	94	500	0.752	正常	2.5	45	0.02	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 02	91.6	500	0.642	正常	2.73	45	0.0191	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 03	87	500	0.174	正常	2.57	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 04	91.6	500	0.367	正常	2.59	45	0.0104	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 05	85.4	500	0.0854	正常	2.46	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 06	88.5	500	0.354	正常	2.53	45	0.0101	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 07	85.4	500	0.0854	正常	2.59	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 08	85.4	500	0.171	正常	2.59	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 09	77.7	500	0.155	正常	4.19	45	0.0084	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 10	77.7	500	0.311	正常	4.06	45	0.0162	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 11	77.7	500	0.233	正常	4.14	45	0.0124	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 12	77.7	500	0.155	正常	4.44	45	0.0089	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 13	77.7	500	0.466	正常	4.76	45	0.0286	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 14	85.4	500	0.171	正常	4.31	45	0.0086	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 15	86.3	500	0	正常	4.04	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 16	85.4	500	0.0854	正常	3.31	45	0.0033	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 17	94.8	500	0.0948	正常	3.05	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 18	101	500	0.202	正常	2.78	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 19	96.3	500	0.289	正常	2.9	45	0.0087	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 20	101	500	0.303	正常	2.78	45	0.0083	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 21	101	500	0.203	正常	2.46	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 22	96.3	500	0.289	正常	2.5	45	0.0075	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-15 23	93.2	500	0.186	正常	2.5	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 00	109	500	0.109	正常	2.31	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 01	93.2	500	0	正常	2.38	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 02	101	500	0.101	正常	2.54	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 03	96.3	500	0	正常	2.46	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 04	113	500	0.113	正常	2.44	45	0.0024	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 05	109	500	0.109	正常	2.49	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 06	109	500	0.656	正常	2.58	45	0.0155	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 07	113	500	0.34	正常	2.42	45	0.0072	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 08	113	500	0.227	正常	2.42	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 09	117	500	0.35	正常	2.73	45	0.0082	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 10	103	500	0.102	正常	2.54	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 11	101	500	0.303	正常	2.96	45	0.0089	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 12	99.4	500	0.199	正常	3.76	45	0.0075	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 13	101	500	0.505	正常	3.32	45	0.0166	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 14	93.2	500	0.186	正常	3.2	45	0.0064	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 15	101	500	0.202	正常	3.11	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 16	101	500	0.302	正常	3.16	45	0.0095	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 17	103	500	0.205	正常	3.09	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 18	99.4	500	0.298	正常	2.88	45	0.0086	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 19	109	500	0.326	正常	2.8	45	0.0084	正常	3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 20	113	500	0.34	正常	2.5	45	0.0075	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 21	109	500	0.326	正常	2.52	45	0.0075	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 22	113	500	0.454	正常	2.17	45	0.0087	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-16 23	117	500	0.466	正常	2.23	45	0.0089	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 00	117	500	0.235	正常	2.21	45	0.0044	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 01	121	500	0.727	正常	2.17	45	0.013	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 02	113	500	0.227	正常	2.07	45	0.0041	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 03	110	500	0.221	正常	2.24	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 04	109	500	0.435	正常	2.26	45	0.0091	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 05	106	500	0.211	正常	2.55	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 06	104	500	0.624	正常	2.76	45	0.0165	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 07	109	500	0.109	正常	2.7	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 08	109	500	0.326	正常	2.7	45	0.0081	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 09	115	500	0.23	正常	3.04	45	0.0061	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 10	109	500	0.218	正常	3.02	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 11	109	500	0.218	正常	2.98	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 12	117	500	0.582	正常	2.79	45	0.014	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 13	115	500	0.23	正常	2.73	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 14	117	500	0.233	正常	2.72	45	0.0054	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 15	117	500	0.699	正常	2.32	45	0.0139	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 16	115	500	0.23	正常	2.56	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 17	124	500	0.124	正常	2.26	45	0.0023	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 18	125	500	0.375	正常	2.07	45	0.0062	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 19	124	500	0.373	正常	2.13	45	0.0064	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 20	124	500	0.371	正常	1.84	45	0.0055	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 21	127	500	1.15	正常	1.95	45	0.0176	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 22	123	500	0.123	正常	1.78	45	0.0018	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-17 23	132	500	0.264	正常	1.77	45	0.0035	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 00	132	500	0.263	正常	1.63	45	0.0033	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 01	124	500	0.373	正常	1.84	45	0.0055	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 02	132	500	1.32	正常	1.75	45	0.0175	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 03	131	500	0.524	正常	1.86	45	0.0075	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 04	132	500	0.264	正常	1.76	45	0.0035	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 05	124	500	0.248	正常	1.66	45	0.0033	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 06	107	500	0	正常	1.49	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 07	94.8	500	0.0948	正常	1.35	45	0.0014	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 08	94.8	500	0	正常	1.35	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 09	69.9	500	0	正常	1.84	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 10	62.1	500	0.0621	正常	1.73	45	0.0017	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 11	51.3	500	0	正常	1.76	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 12	54.4	500	0	正常	1.54	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 13	54.7	500	0	正常	1.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 14	62.1	500	0	正常	1.65	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 15	77.7	500	0	正常	1.53	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 16	77.2	500	0	正常	1.6	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 17	85.4	500	0	正常	1.58	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 18	84.5	500	0.0845	正常	1.55	45	0.0016	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 19	93.2	500	0.373	正常	1.46	45	0.0059	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 20	99.4	500	0.199	正常	1.45	45	0.0029	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 21	106	500	0.528	正常	1.67	45	0.0084	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 22	110	500	0.441	正常	1.74	45	0.007	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-18 23	112	500	0.447	正常	1.85	45	0.0074	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 00	130	500	0	正常	1.95	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 01	127	500	0	正常	1.98	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 02	126	500	0.881	正常	2.05	45	0.0144	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 03	129	500	0.516	正常	1.85	45	0.0074	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 04	124	500	0.248	正常	1.85	45	0.0037	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 05	126	500	0.252	正常	2.97	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 06	127	500	0.637	正常	2.38	45	0.0119	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 07	124	500	0.248	正常	2.27	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 08	124	500	0.248	正常	2.27	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 09	117	500	0.35	正常	3.28	45	0.0098	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 10	117	500	0.352	正常	3.65	45	0.011	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 11	117	500	0.35	正常	3.7	45	0.0111	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 12	116	500	0.116	正常	4.04	45	0.004	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 13	120	500	0	正常	3.74	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 14	132	500	0.132	正常	3.39	45	0.0034	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 15	132	500	0	正常	3.92	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 16	132	500	0	正常	3.48	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 17	92.8	500	0.186	正常	2.98	45	0.006	正常	2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 18	97.5	500	0.195	正常	2.84	45	0.0057	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 19	91.3	500	0.456	正常	2.81	45	0.0141	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 20	101	500	0.402	正常	2.91	45	0.0116	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 21	101	500	0.303	正常	2.83	45	0.0085	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 22	91.3	500	0.274	正常	2.73	45	0.0082	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-19 23	92.8	500	0.464	正常	2.9	45	0.0145	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 00	85.1	500	0.0851	正常	3.01	45	0.003	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 01	84.8	500	0.17	正常	3.17	45	0.0063	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 02	85.1	500	0.34	正常	3.27	45	0.0131	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 03	84.4	500	0.422	正常	3.07	45	0.0154	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 04	86.7	500	0.0867	正常	2.87	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 05	82	500	0.164	正常	2.82	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 06	77.4	500	0.464	正常	2.88	45	0.0173	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 07	71.2	500	0.142	正常	2.89	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 08	71.2	500	0.142	正常	2.89	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 09	72.7	500	0.509	正常	4.23	45	0.0296	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 10	72.7	500	0	正常	3.9	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 11	69.6	500	0	正常	4.13	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 12	71.2	500	0	正常	3.81	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 13	77.4	500	0	正常	3.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 14	75.8	500	0	正常	3.2	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 15	61.9	500	0	正常	2.97	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 16	54.2	500	0	正常	2.7	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 17	46.4	500	0.0464	正常	2.63	45	0.0026	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 18	41.8	500	0.125	正常	2.7	45	0.0081	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 19	46.4	500	0.232	正常	2.56	45	0.0128	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 20	54.2	500	0.108	正常	2.74	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 21	55.7	500	0.223	正常	2.82	45	0.0113	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 22	61.9	500	0.124	正常	2.73	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-20 23	69.6	500	0.209	正常	2.84	45	0.0085	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 00	77.4	500	0.232	正常	2.85	45	0.0086	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 01	74.3	500	0.148	正常	2.77	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 02	77.4	500	0.232	正常	3	45	0.009	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 03	77.5	500	0.233	正常	2.8	45	0.0084	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 04	77.4	500	0.619	正常	2.89	45	0.0231	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 05	78.3	500	0.157	正常	2.88	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 06	89.7	500	0.269	正常	2.56	45	0.0077	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 07	77.4	500	0.0774	正常	2.88	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 08	77.4	500	0.387	正常	2.88	45	0.0144	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 09	77.5	500	0.388	正常	3.9	45	0.0195	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 10	77.4	500	0.155	正常	3.5	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 11	72.7	500	0.436	正常	3.5	45	0.021	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 12	77.4	500	0	正常	3.69	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 13	77.4	500	0.387	正常	3.68	45	0.0184	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 14	77.4	500	0.155	正常	3.19	45	0.0064	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 15	77	500	0.231	正常	3.22	45	0.0097	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 16	77.4	500	0.387	正常	3	45	0.015	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 17	77.4	500	0.0774	正常	3.25	45	0.0033	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 18	80.5	500	0.483	正常	3.02	45	0.0181	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 19	78.9	500	0.237	正常	3.03	45	0.0091	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 20	83.6	500	0.167	正常	3.02	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 21	86.7	500	0.433	正常	2.84	45	0.0142	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 22	92.8	500	0.743	正常	2.77	45	0.0222	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-21 23	92.8	500	0.464	正常	2.77	45	0.0138	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 00	92.8	500	0.464	正常	2.46	45	0.0123	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 01	89.7	500	0.359	正常	2.4	45	0.0096	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 02	91.3	500	0.548	正常	2.64	45	0.0159	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 03	90.4	500	0.542	正常	2.66	45	0.016	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 04	86.7	500	0.173	正常	2.76	45	0.0055	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 05	91.3	500	1.1	正常	2.7	45	0.0324	正常	12
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 06	95.9	500	0.576	正常	2.64	45	0.0158	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 07	92.8	500	0.0928	正常	2.47	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 08	92.8	500	0.464	正常	2.47	45	0.0123	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 09	85.1	500	0.426	正常	3.19	45	0.016	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 10	83.6	500	0.501	正常	2.9	45	0.0174	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 11	77.4	500	0.542	正常	2.86	45	0.02	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 12	69.6	500	0.348	正常	3.18	45	0.0159	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 13	75.8	500	0.531	正常	3.29	45	0.023	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 14	77.4	500	0.31	正常	3.25	45	0.013	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 15	77.9	500	0.312	正常	2.82	45	0.0113	正常	4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 16	77.4	500	0.155	正常	2.81	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 17	78.9	500	0.158	正常	2.89	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 18	83.6	500	0.418	正常	2.83	45	0.0142	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 19	80.5	500	0.241	正常	2.67	45	0.008	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 20	95.9	500	1.06	正常	2.45	45	0.027	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 21	88.2	500	0.176	正常	2.41	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 22	86.7	500	0.173	正常	2.24	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-22 23	87	500	0.957	正常	2.17	45	0.0239	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 00	83.6	500	0.251	正常	2.12	45	0.0064	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 01	85.1	500	0.681	正常	2.21	45	0.0177	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 02	80.5	500	0.161	正常	2.09	45	0.0042	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 03	85.1	500	0.766	正常	2.04	45	0.0183	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 04	85.2	500	0.17	正常	1.99	45	0.004	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 05	77.4	500	0.387	正常	2.04	45	0.0102	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 06	85.1	500	0.596	正常	2.1	45	0.0147	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 07	77.4	500	0.232	正常	2.05	45	0.0062	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 08	77.4	500	0.387	正常	2.05	45	0.0103	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 09	61.9	500	0.371	正常	3.63	45	0.0218	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 10	54.2	500	0.379	正常	3.63	45	0.0254	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 11	55.1	500	0.11	正常	3.55	45	0.0071	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 12	52.6	500	0.21	正常	3.45	45	0.0138	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 13	54.2	500	0.487	正常	3.18	45	0.0287	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 14	53.4	500	0.107	正常	3.1	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 15	52.6	500	0.263	正常	3.13	45	0.0157	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 16	61.9	500	0.31	正常	3.16	45	0.0158	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 17	54.2	500	0.162	正常	3.1	45	0.0093	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 18	61.9	500	0.619	正常	3.1	45	0.031	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 19	68.1	500	0.136	正常	2.79	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 20	66.5	500	0.399	正常	2.64	45	0.0158	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 21	69.6	500	0.418	正常	2.77	45	0.0166	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 22	78.9	500	0.237	正常	2.5	45	0.0075	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-23 23	72.7	500	0.582	正常	2.59	45	0.0208	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 00	77.4	500	0.232	正常	2.41	45	0.0072	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 01	85.1	500	0.511	正常	2.53	45	0.0152	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 02	77.4	500	0.542	正常	2.69	45	0.0188	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 03	89.7	500	0.359	正常	2.46	45	0.0098	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 04	89	500	0.534	正常	2.72	45	0.0163	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 05	91.3	500	0.183	正常	2.64	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 06	85.1	500	0.681	正常	2.53	45	0.0202	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 07	85.4	500	0.513	正常	2.8	45	0.0168	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 08	85.4	500	0.171	正常	2.8	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 09	91.3	500	0.183	正常	3.48	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 10	85.1	500	0.511	正常	2.99	45	0.018	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 11	85.4	500	0.0854	正常	2.93	45	0.0029	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 12	75.8	500	0.455	正常	2.88	45	0.0173	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 13	80.5	500	0.161	正常	2.96	45	0.0059	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 14	83.6	500	0.334	正常	3.03	45	0.0121	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 15	97.5	500	0.195	正常	2.88	45	0.0058	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 16	92.8	500	0.371	正常	2.76	45	0.011	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 17	92.1	500	0.184	正常	2.39	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 18	88.2	500	0.176	正常	2.44	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 19	92.8	500	0.186	正常	2.38	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 20	85.1	500	0.255	正常	2.54	45	0.0076	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 21	84.2	500	0.168	正常	2.46	45	0.0049	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 22	85.1	500	0.255	正常	2.3	45	0.0069	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-24 23	83.6	500	0.501	正常	2.5	45	0.015	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 00	85.1	500	0.255	正常	2.36	45	0.0071	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 01	84.3	500	0.421	正常	2.52	45	0.0126	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 02	92.8	500	0.186	正常	2.5	45	0.005	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 03	101	500	0.302	正常	2.48	45	0.0074	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 04	108	500	0.65	正常	2.32	45	0.0139	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 05	132	500	0.921	正常	2.25	45	0.0158	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 06	139	500	0.696	正常	2.06	45	0.0103	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 07	108	500	0.65	正常	1.92	45	0.0115	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 08	108	500	0.325	正常	1.92	45	0.0058	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 09	122	500	0.367	正常	2.45	45	0.0073	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 10	110	500	0.989	正常	2.25	45	0.0202	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 11	124	500	0.248	正常	1.98	45	0.004	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 12	116	500	1.04	正常	2.11	45	0.019	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 13	108	500	0.542	正常	2.23	45	0.0112	正常	5

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 14	110	500	0.33	正常	2.31	45	0.0069	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 15	101	500	0.805	正常	2.52	45	0.0202	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 16	105	500	0.21	正常	2.26	45	0.0045	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 17	99	500	0.297	正常	2.25	45	0.0068	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 18	108	500	1.52	正常	2.54	45	0.0356	正常	14
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 19	107	500	0.107	正常	2.74	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 20	116	500	0.232	正常	2.54	45	0.0051	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 21	102	500	0.204	正常	2.41	45	0.0048	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 22	119	500	0.357	正常	2.57	45	0.0077	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-25 23	113	500	1.02	正常	2.68	45	0.0241	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 00	122	500	0.122	正常	2.53	45	0.0025	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 01	132	500	0.921	正常	2.62	45	0.0184	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 02	131	500	0.263	正常	2.68	45	0.0053	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 03	131	500	0.526	正常	2.58	45	0.0103	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 04	131	500	0.263	正常	2.58	45	0.0052	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 05	61.7	500	0.37	正常	3.56	45	0.0214	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 06	69.8	500	0.349	正常	3.13	45	0.0156	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 07	66.5	500	0.2	正常	3.11	45	0.0093	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 08	66.5	500	0.133	正常	3.11	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 09	3.7	500	0.0074	正常	4.58	45	0.0091	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 10	17.8	500	0.0357	正常	4.66	45	0.0093	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 11	21.1	500	0.0633	正常	5.25	45	0.0158	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 12	26	500	0.0779	正常	5.72	45	0.0172	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 13	102	500	0.511	正常	6.28	45	0.0314	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 14	53.5	500	0.321	正常	5.38	45	0.0323	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 15	53.5	500	0.268	正常	5.08	45	0.0254	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 16	53.5	500	0.107	正常	5.14	45	0.0103	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 17	40	500	0.2	正常	4.96	45	0.0248	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 18	40	500	0	COD故障	4.26	45	0.0085	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 19	48	500	0	COD故障	4.42	45	0.0177	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 20	48	500	0	COD故障	3.72	45	0.0112	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 21	48	500	0	COD故障	3.87	45	0.0271	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 22	48	500	0	COD故障	3.82	45	0.0115	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-26 23	48	500	0	COD故障	3.56	45	0.0214	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 00	48	500	0	COD故障	3.91	45	0.0078	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 01	48	500	0	COD故障	3.91	45	0.0078	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 02	48	500	0	COD故障	3.56	45	0.0143	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 03	48	500	0	COD故障	3.86	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 04	48	500	0	COD故障	3.49	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 05	48	500	0	COD故障	3.3	45	0.0099	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 06	48	500	0	COD故障	3.43	45	0.024	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 07	48	500	0	COD故障	3.23	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 08	48	500	0	COD故障	3.23	45	0.0161	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 09	48	500	0	COD故障	4.26	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 10	67.2	500	0	正常	3.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 11	48	500	0	正常	4.86	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 12	40	500	0	正常	5.1	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 13	54.4	500	0	正常	5.13	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 14	32	500	0	正常	5.85	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 15	31.2	500	0	正常	5.64	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 16	32	500	0	正常	5.38	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 17	27.2	500	0	正常	4.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 18	16	500	0.032	正常	5.01	45	0.01	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 19	32	500	0.192	正常	4.44	45	0.0266	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 20	25.6	500	0.128	正常	3.95	45	0.0198	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 21	25.2	500	0.0504	正常	4.2	45	0.0084	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 22	24	500	0.168	正常	3.69	45	0.0258	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-27 23	24	500	0.0721	正常	4.16	45	0.0125	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 00	24	500	0.024	正常	3.94	45	0.0039	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 01	32	500	0.032	正常	3.57	45	0.0036	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 02	24	500	0.192	正常	3.77	45	0.0302	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 03	32	500	0.064	正常	3.52	45	0.007	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 04	31.3	500	0.0626	正常	3.83	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 05	32	500	0.128	正常	3.58	45	0.0143	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 06	28.8	500	0.288	正常	3.79	45	0.0379	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 07	32	500	0.032	正常	3.93	45	0.0039	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 08	32	500	0.096	正常	3.93	45	0.0118	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 09	16.2	500	0.0811	正常	4.56	45	0.0228	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 10	16.2	500	0.0649	正常	4.56	45	0.0182	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 11	16.2	500	0.0487	正常	6.61	45	0.0198	正常	3

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m ³)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 12	16.2	500	0.13	正常	6.31	45	0.0505	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 13	16.2	500	0.0325	正常	5.43	45	0.0109	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 14	16.2	500	0.0325	正常	5.07	45	0.0101	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 15	24.3	500	0.17	正常	5.2	45	0.0364	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 16	19.5	500	0.0389	正常	5.36	45	0.0107	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 17	24.3	500	0.0487	正常	4.99	45	0.01	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 18	25.3	500	0.152	正常	4.8	45	0.0288	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 19	24.3	500	0.073	正常	4.41	45	0.0132	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 20	30.8	500	0.154	正常	4.08	45	0.0204	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 21	27.6	500	0.166	正常	4.08	45	0.0244	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 22	32.5	500	0.0974	正常	3.74	45	0.0112	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-28 23	32.2	500	0.0644	正常	3.77	45	0.0075	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 00	32.5	500	0.0649	正常	3.24	45	0.0065	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 01	32.1	500	0.0964	正常	3.14	45	0.0094	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 02	32.5	500	0.292	正常	3.46	45	0.0311	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 03	35.7	500	0.0357	正常	3.51	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 04	32.5	500	0	正常	3.27	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 05	33.2	500	0.265	正常	3.26	45	0.0261	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 06	30.8	500	0.185	正常	2.93	45	0.0176	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 07	32.5	500	0.0325	正常	3.39	45	0.0034	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 08	24.3	500	0.17	正常	3.19	45	0.0223	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 09	19.5	500	0.0389	正常	3.6	45	0.0072	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 10	16.2	500	0.0325	正常	3.6	45	0.0072	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 11	8.11	500	0.0243	正常	5.95	45	0.0178	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 12	8.24	500	0.0412	正常	6.21	45	0.031	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 13	8.11	500	0.0487	正常	6.29	45	0.0378	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 14	16.2	500	0.0325	正常	6.21	45	0.0124	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 15	17.1	500	0.12	正常	4.74	45	0.0332	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 16	24.3	500	0.0243	正常	4.98	45	0.005	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 17	21.1	500	0.0844	正常	4.05	45	0.0162	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 18	29.2	500	0.175	正常	4.08	45	0.0245	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 19	24.3	500	0.0243	正常	3.66	45	0.0037	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 20	24.4	500	0.0487	正常	3.39	45	0.0068	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 21	24.3	500	0.122	正常	3.18	45	0.0159	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 22	27.6	500	0.166	正常	3.23	45	0.0194	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-29 23	26	500	0.13	正常	3.41	45	0.017	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 00	25.5	500	0.0255	正常	3.45	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 01	29.2	500	0.0584	正常	3.11	45	0.0062	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 02	37.3	500	0.0746	正常	3.34	45	0.0067	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 03	43.8	500	0.131	正常	3.73	45	0.0112	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 04	45.4	500	0.136	正常	3.71	45	0.0111	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 05	56.8	500	0.454	正常	3.7	45	0.0296	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 06	61.7	500	0.247	正常	3.18	45	0.0127	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 07	51.9	500	0.0519	正常	3.46	45	0.0035	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 08	48.7	500	0.389	正常	3.71	45	0.0297	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 09	55.2	500	0.221	正常	3.86	45	0.0155	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 10	42.2	500	0.0844	正常	3.86	45	0.0077	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 11	35.7	500	0.0714	正常	6.97	45	0.0139	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 12	32.5	500	0.0649	正常	6.95	45	0.0139	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 13	40.6	500	0.284	正常	6.56	45	0.0459	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 14	32.5	500	0.0649	正常	5.99	45	0.012	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 15	38.9	500	0.312	正常	5.61	45	0.0448	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 16	40.6	500	0	正常	4.8	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 17	42.2	500	0.169	正常	4.45	45	0.0178	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 18	40.6	500	0.122	正常	4.22	45	0.0127	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 19	48.7	500	0.0974	正常	4.03	45	0.0081	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 20	53.5	500	0.321	正常	3.82	45	0.0229	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 21	56.8	500	0.17	正常	3.57	45	0.0107	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 22	69.8	500	0.209	正常	3.39	45	0.0102	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-30 23	66.5	500	0.532	正常	2.86	45	0.0228	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 00	73	500	0.146	正常	3	45	0.006	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 01	81.1	500	0.406	正常	3.04	45	0.0152	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 02	84.4	500	0.422	正常	2.71	45	0.0136	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 03	90.9	500	0.273	正常	2.93	45	0.0088	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 04	86	500	0.172	正常	2.78	45	0.0056	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 05	84.4	500	0	正常	2.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 06	76.3	500	0.0763	正常	2.72	45	0.0027	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 07	64.9	500	0	正常	2.76	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 08	56.8	500	0	正常	3.31	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 09	48.7	500	0	正常	3.88	45	0	正常	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-01-01 00至2024-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 10	40.6	500	0	正常	3.88	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 11	40.6	500	0	正常	6.93	45	0	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 12	40.6	500	0.0811	正常	8.18	45	0.0164	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 13	40.6	500	0.122	正常	7.55	45	0.0227	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 14	24.3	500	0.073	正常	6.92	45	0.0208	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 15	26	500	0.13	正常	5.33	45	0.0267	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 16	32.5	500	0.13	正常	5.85	45	0.0234	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 17	32.9	500	0.0658	正常	5.13	45	0.0103	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 18	34.1	500	0.102	正常	4.54	45	0.0136	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 19	40.6	500	0.365	正常	4.5	45	0.0405	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 20	48.7	500	0.0487	正常	4.2	45	0.0042	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 21	63.3	500	0.127	正常	4.34	45	0.0087	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 22	73	500	0.146	正常	3.76	45	0.0075	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-03-31 23	81.1	500	0.73	正常	3.67	45	0.033	正常	9
		平均值	67.6	/	/		3.08	/	/		2.34
		最大值	204	/	1.52		10.6	/	0.0527		14
		最小值	3.03	/	0		0.0714	/	0		0
		累计值	--	/	343		--	/	15.7		5113